(สำเนา)

ประกาศเทศบาลเมืองเขลางค์นคร

เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ Inverter) จำนวน ๙ เครื่อง (กองการศึกษา)

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลเมืองเขลางค์นคร มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศแบบแขวน ระบบ Inverter) จำนวน ๙ เครื่อง (กองการศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๕ เครื่อง

แบบแขวน (ระบบ Inverter) ที่ได้มาตรฐาน เบอร์ ๕ แบบ ๕ ดาว ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน ๖๑,๔๑๖ บีทียู ต่อ ชั่วโมง ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบาย ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณาด้านราคาแล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงาน ควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีความประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม

ฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

เพื่อดำเนินการติดตั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๕ แห่ง ดังนี้

๑. ศพด.เทศบาลเมืองเขลางค์นคร จำนวน ๑ เครื่อง

๒. ศพด.บ้านไร่นาน้อย จำนวน ๑ เครื่อง

๓. ศพด.บ้านศรีหมวดเกล้า จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ศพด.บ้านโทกหัวช้าง จำนวน ๑ เครื่อง

๕. ศพด.บ้านผาลาด จำนวน ๑ เครื่อง

๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (รวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๔ เครื่อง

แบบแขวน (ระบบ Inverter) ที่ได้มาตรฐาน เบอร์ ๕ แบบ ๕ ดาว

ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บีทียู

๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓) เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น ขนาดไม่เกิน ๖๑,๔๑๖ บีทียู ต่อ

ชั่วโมง ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วย ระบาย

ความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาดอื่นๆ (นอกจากข้อ ๓) นอกเหนือจากการพิจารณา ด้านราคา

แล้ว เพื่อเป็นการประหยัดพลังงานควรพิจารณาจัดซื้อเครื่องปรับอากาศที่มีความ ประสิทธิภาพ

พลังงานตามฤดูกาล (SEER) สูงกว่า

๗) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(๑) แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้ม ฉนวนยาว

๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

เพื่อดำเนินการติดตั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๔ แห่ง ดังนี้

๑. ศพด.วัดกล้วยหลวงจำนวน ๑ เครื่อง

๒. ศพด.บ้านฟ่อน จำนวน ๑ เครื่อง

๓. ศพด.บ้านบุญเกิด จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ศพด.บ้านกาด จำนวน ๑ เครื่อง

เป็นไปตามหนังสือ ที่ นร.๐๗๑๙.๑/ว๑๒๗ ลงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เรื่อง ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีมาตราฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๘ ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๖๐,๖๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนหกหมื่นหกร้อยบาทถ้วน) จำนวน ๑ รายการ

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอโดยแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่มีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอ โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติให้เป็นไปตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์กำหนด

๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๙ ระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ซึ่งสามารถจัดเตรียมเอกสารข้อเสนอได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา

๓. ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ ๑๓๐/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงวันเสนอราคา ได้ที่เว็บไซต์ www.kelangnakorn.go.th หรือ www.gprocurement.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ไพฑูรย์ โพธิ์ทอง

(นายไพฑูรย์ โพธิ์ทอง)

นายกเทศมนตรีเมืองเขลางค์นคร

สำเนาถูกต้อง

ศรัญช์พัฒน์ ไชยวรรณ

(นางศรัญช์พัฒน์ ไชยวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ประกาศขึ้นเว็บวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๙

โดย นางศรัญช์พัฒน์ ไชยวรรณ ผู้อำนวยการกองคลัง