

เอกสารแนบ 2

วันที่ เดือน พ.ศ..... บริการครั้งที่..... ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน.....
 งบประมาณ..... ยี่ห้อ..... ขนาด..... บีทียู อาคาร..... ชั้น.....ห้อง..... สทน.....หมายเลขครุภัณฑ์.....

ลำดับ	รายการ	สภาพ		บันทึกเพิ่มเติม	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด		
	ส่วนของ Fan Coil				
1	หยอดน้ำมันหล่อลื่น เช็คความเร็ว(Speed)ของพัดลม				
2	ถอดหน้ากากล้างทำความสะอาด				
3	ล้างทำความสะอาด Fan Coil ด้วยปั๊มแรงดันสูง				
4	ตรวจเช็ค รอยรั่วซึม ของน้ำยาตามข้อต่อต่างๆ				
5	ทำความสะอาด ฟिलเตอร์เช็คสภาพ				
6	ตรวจเช็คสกรูต่างๆ				
7	ตรวจเช็ค คอนเดนเซอร์สตาร์ส และรอยต่อจุดต่างๆ				
8	ตรวจเช็คระบบควบคุม (ที่ปรับอุณหภูมิที่รับความเร็ว)				
9	ตรวจเช็ค ทำความสะอาดระบบที่น้ำทิ้ง(Drain) ถาดน้ำทิ้ง				
10	ทำความสะอาดมอเตอร์ หยอดน้ำมัน ตรวจสอบลูกปืนหรือบูช				
11	ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่น				
	ส่วนของ Condensing				
1	ถอดโครงประกอบ ล้างทำความสะอาด				
2	ตรวจเช็ค รอยรั่วซึม ของน้ำยาตามข้อต่อต่างๆ				
3	ทำความสะอาดมอเตอร์ หยอดน้ำมัน ตรวจสอบลูกปืนหรือบูช				
4	ตรวจเช็คสกรูต่างๆ				
5	ระบบไฟ ขั้วต่อต่างๆ				
6	Contact,Star - Run Capacitor,Relay,H-Low Pressure				
7	ตรวจเช็ค น้ำยา เมื่อเครื่องทำงานปกติ (เติมน้ำยาเมื่อปริมาณไม่ได้ค่ามาตรฐาน)				
8	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า				

ผู้รับจ้าง

ผู้ควบคุมงาน(สทน)

เจ้าของอาคาร/เจ้าของห้อง