

****ตัวอย่าง**** ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของอุปกรณ์จำลองบอร์ดไฟฟ้าความเร็วสูงแบบเสมือนจริง จำนวน ๑ ชุด

ลักษณะที่ต้องการ	ลักษณะที่เสนอ	หมายเหตุ
4. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ 4.1 เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน ขนาดไม่น้อยกว่า 60,000 บีทียู ประกอบด้วยเครื่องระบายความร้อนด้วยอากาศ (Condensing Unit) เครื่องส่งลมเย็น (Fan Coil Unit) ประกอบและทดสอบมาตรฐานจากโรงงานเดียวกัน และได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น มอก. 2134 – 2553 ,ISO9001 , ISO14001, ISO18001 หรือ GREEN INDUSTRY ระดับ 3 เป็นต้น (ต้องนำเอกสารที่เป็นสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับ พร้อมรับรองสำเนา ประทับตราแล้วนำมายื่น ณ วันเสนอราคา) 4.2 มีค่าประสิทธิภาพพลังงานตามฤดูกาล (Seasonal Energy Efficiency Ratio : SEER) มีหน่วยเป็น (บีทียู/ชั่วโมง/วัตต์) ไม่น้อยกว่า 11.00 4.3 คอมเพรสเซอร์ (COMPRESSOR) เป็นแบบฝาปิดสนิท (HERMETIC TYPE) ประเภท โรตารี 4.4 เครื่องปรับอากาศที่เสนอต้องผลิตจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการผลิต (ต้องนำเอกสารที่เป็นสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับ พร้อมรับรองสำเนา ประทับตราแล้วนำมายื่น ณ วันเสนอราคา) 4.5 ระบบไฟฟ้า 380 V / 3 Ph / 50 Hz 4.6 รายละเอียดของ CONDENSING UNIT ประกอบด้วย	รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ เป็นไปตามที่กำหนด/ตามรายละเอียดของ ทางราชการกำหนด หรือดีกว่า	เอกสารหน้าที่/แผ่น หน้าที่..... หน้าที่..... หน้าที่..... หน้าที่..... หน้าที่..... หน้าที่.....