

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ประกวตราค่าจ้างบำรุงรักษา UPS Data Center รวม Battery ให้กับโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ....๑๑...สิงหาคม...๒๕๖๖.....  
เป็นเงิน ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
จากการสืบราคาจากท้องตลาด
  - ๕.๑ บริษัท เค พี ฤทธิวิชญ์ชัย เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
  - ๕.๒ บริษัท พิพชั่นโปร จำกัด
  - ๕.๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอเอส เน็ตเวิร์ค โซลูชั่น
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 

๖.๑ นางนงลักษณ์ ประยูรเสรีรัฐ	เจ้าพนักงานเวชสถิติชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายสุพจน์ เพ็งที	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ
๖.๓ นายยุติ แผลงรักษา	นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ	กรรมการ

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ**  
**งานบำรุงรักษา UPS Data Center ยี่ห้อ APC(รวม Battery)**  
**โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา**

**๑. ความเป็นมา**

ด้วยโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ได้มีการติดตั้งเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ในห้อง Data Center เพื่อรองรับการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สนับสนุนอื่นๆ ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่อง ในกรณีที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์ดังกล่าว ให้อยู่ในสถานะที่พร้อมรองรับการทำงานตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานตลอดเวลา

**๒. วัตถุประสงค์**

เพื่อบำรุงรักษาเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) ในห้อง Data Center ของโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา ให้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

**๓. ขอบเขตการบำรุงรักษา**

๓.๑ ผู้รับจ้างต้องเข้าดำเนินการบำรุงรักษา/ซ่อมบำรุง/แก้ไข เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) กรณีอุปกรณ์ชำรุดหรือไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ภายใน ๒๔ ชม.หลังได้รับแจ้ง

๓.๒ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ทั้งหมด จำนวน ๑ ชุด ซึ่งแบตเตอรี่ข้างต้น ต้องได้รับการรับรองจากทางผู้ผลิตเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (APC) เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ โดยมีเอกสารรับรองจากผู้ผลิตเครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า

๓.๓ ผู้รับจ้างจะต้องมีการทำสัญญาให้บริการและมีการรับประกันอุปกรณ์กับทางผู้ผลิตอุปกรณ์ (APC) ตลอดอายุสัญญา

๓.๔ ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเข้าบำรุงรักษาอุปกรณ์ (Preventive Maintenance) ทุก ๖ เดือน ตลอดอายุสัญญา

๓.๕ ผู้รับจ้างจะต้องเสนองานบริการสนับสนุนทางด้านเทคนิคให้กับทางโรงพยาบาล สามารถติดต่อเปิด Case ในการทำแก้ไขปัญหาหรือวิเคราะห์ปัญหา(Troubleshooting)ได้โดยตรงกับทางบริษัทผู้ผลิต และสามารถทำการติดตาม( Monitoring Case) ผ่านการเข้าระบบของบริษัทผู้ผลิตได้ตลอดระยะเวลาของสัญญา

**๔. ระยะเวลาดำเนินการ:** ระยะเวลา ๑ ปี นับตั้งแต่วันที่ทำสัญญา

**๕. ระยะเวลาส่งมอบงาน**

ผู้รับจ้างต้องส่งมอบงานในรูปแบบเอกสาร จำนวน ๒ ชุด ให้โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๕.๑ รายงานการบำรุงรักษาทุก ๖ เดือน (ตลอดระยะเวลาดำเนินการตามสัญญา) ประกอบด้วยการบำรุงรักษา ซ่อมแซม แก้ไข เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) พร้อมแบตเตอรี่ ที่ลงนามโดยผู้ดูแลระบบของหน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย

๕.๒ รายงานสรุปผลการบำรุงรักษา และข้อเสนอแนะ

๕.๓ การส่งงานทุกครั้ง ผู้รับจ้างควรนำเสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณา แก้ไข ปรับปรุง ตามความเหมาะสม

(ลงชื่อ).....นางจิราพร.....ประธานกรรมการ

(นางนงลักษณ์ ประยูรเสรีฐ)

(ลงชื่อ).....สุพจน์ เพ็งที.....กรรมการ

(นายสุพจน์ เพ็งที)

(ลงชื่อ).....ยุติ.....กรรมการ

(นายยุติ แผลงรักษา)