

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน

ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๔ เครื่อง

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ

๑. ความเป็นมา

ด้วย ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ศรีสะเกษ มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเภทเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๔ เครื่อง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)

๒. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

๒.๑ เพื่อทดแทนเครื่องปรับอากาศเดิมที่มีอายุการใช้งานมานานและชำรุดเสื่อมสภาพจากการใช้งาน สำหรับห้องประชุม อาคารสำนักงาน อาคารตรวจโรคไหม อาคารนิทรรศการ โรงเลี้ยงไหมทุ่งชุมทรัพย์ และอาคารต่างๆ ภายในศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ

๓. วงเงินงบประมาณ

ภายในวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (งบลงทุน) กรมหม่อนไหม โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๔ เครื่อง เป็นเงิน ๖๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนสามหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นราคาตามบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ ฉบับ ธันวาคม ๒๕๖๖

๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

๑. บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุดังกล่าว
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. ผู้เสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๕. คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๔ เครื่อง

๑. ขนาด ๓๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๑๔ เครื่อง
๒. ราคาที่กำหนดเป็นราคารวมค่าติดตั้ง พร้อมถอดเครื่องเก่า
๓. เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็น

/๔. ติดตั้งบนพื้น...

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

๔. ติดตั้งบนพื้นหรือแขวน
๕. มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
๖. สามารถปรับความเร็วลมได้ อย่างน้อย ๓ ระดับ
๗. ต้องได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.๒๑๓๔-๒๕๕๓, มอก.๑๕๒๙-๒๕๖๑ และ ๑๑๕๕-๒๕๕๗ และต้องได้รับฉลากประหยัดไฟเบอร์ ๕ ที่มีค่าประสิทธิภาพพลังงานขั้นต่ำ (SEER) ไม่น้อยกว่า ๑๒ โดยต้องมีสำเนาเอกสารมาแสดงยืนยันในวันที่ยื่นเสนอราคา
๘. เครื่องปรับอากาศประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดมาจากโรงงานผู้ผลิตและต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานผู้ผลิตเดียวกัน
๙. มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์
๑๐. ใช้สารทำความเย็นที่ไม่ทำลายชั้นโอโซน R๓๒ หรือดีกว่า
๑๑. คอมเพรสเซอร์ต้องรับประกันจากผู้ผลิตเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า ๕ ปี
๑๒. การติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ต้องประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้
 - ๑๒.๑ ติดตั้งเซอร์กิตเบรกเกอร์ควบคุมในแต่ละเครื่องที่ติดตั้ง
 - ๑๒.๒ สายไฟ ขนาด (L/N) ๖.๐ sq.mm. สายดิน (g) ๖.๐ sq.mm. ยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร หรือติดตั้งตามความเหมาะสมของพื้นที่
 - ๑๒.๓ ท่อทองแดงพร้อมฉนวนหุ้มยาว ๔ เมตร หรือติดตั้งตามความเหมาะสมของพื้นที่
 - ๑๒.๔ มีรางครอบท่อแอร์ขนาดมาตรฐาน
๑๓. เครื่องปรับอากาศต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ โดยมีหนังสือยืนยันจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายหลัก แนบมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
๑๔. เครื่องปรับอากาศต้องเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไทย หรือได้รับรองสินค้า MIT (Made In Thailand) ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
๑๕. เครื่องปรับอากาศยี่ห้อ/รุ่นที่นำเสนอ ต้องจำหน่ายและมีการใช้งานอย่างแพร่หลายมาแล้ว ไม่น้อยกว่า ๕ ปี และต้องมีเอกสารยืนยันจากโรงงาน แนบมาแสดงในวันยื่นข้อเสนอ
๑๖. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้รับการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายโดยตรงเฉพาะงานจากโรงงานผู้ผลิต
๑๗. เครื่องปรับอากาศต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมสีเขียว อย่างน้อยระดับ ๓ (จาก ๕ ระดับ) ระบบสีเขียว (Green System) ต้องมีสำเนาเอกสารแนบในวันที่ยื่นเสนอราคา


๖. การรับประกัน

รับประกันคอมเพรสเซอร์ ๕ ปี และรับประกันอะไหล่ ๑ ปี


๗. ระยะเวลาการส่งมอบงาน

กำหนดเวลาส่งมอบงานหรือให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน หลังจากที่ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือแล้ว


/๘.สถานที่...



ประธานกรรมการ



กรรมการ



กรรมการ

๘. สถานที่ส่งมอบงาน

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ เลขที่ ๕๓ หมู่ที่ ๗ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมือง ศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ และ หน่วยทุ่งชุมทรัพย์ ตำบลหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู ติดตั้งภายในศูนย์ฯ ดังนี้

- ติดตั้ง ณ อาคารสำนักงาน (ห้องประชุมศูนย์ฯ) จำนวน ๒ เครื่อง (สมม.ศรีสะเกษ ห้วยคล้า)
- ติดตั้ง ณ อาคารกลุ่มงานวิชาการฯ จำนวน ๒ เครื่อง (สมม.ศรีสะเกษ ห้วยคล้า)
- ติดตั้ง ณ อาคารสำนักงาน (ห้องธุรการ) จำนวน ๓ เครื่อง (สมม.ศรีสะเกษ ห้วยคล้า)
- ติดตั้ง ณ อาคารนิทรรศการ จำนวน ๓ เครื่อง (สมม.ศรีสะเกษ ห้วยคล้า)
- ติดตั้ง ณ อาคารแล็บตรวจโรคไหม้ จำนวน ๑ เครื่อง (สมม.ศรีสะเกษ ห้วยคล้า)
- ติดตั้ง ณ โรงเลี้ยงไหมวัยอ่อน จำนวน ๒ เครื่อง (สมม.ศรีสะเกษ ทุ่งชุมทรัพย์)
- ติดตั้ง ณ โรงเลี้ยงไหมที่ ๓ จำนวน ๑ เครื่อง (สมม.ศรีสะเกษ ทุ่งชุมทรัพย์)

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๐. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ ๕๓ หมู่ ๗ ตำบลหมากเขียบ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ ๐ ๔๕๔๑ ๖๖๕๕ หรือเสนอแนะ วิจารณ์ ทาง e-mail qssc_ssk@qsds.go.th

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายสุทธิสันต์ พิมพ์สาส์)

ผู้อำนวยการศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสิทธิชัย กิ่งแก้ว)

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายพรหมลิขิต พรมจรรย์)

ช่างเครื่องกล

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ



แบบ บก.๐๖

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๔ เครื่อง.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ... ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๖๓๗,๐๐๐.๐๐..... บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่..... ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗.....
เป็นเงิน..... ๖๓๗,๐๐๐.๐๐..... บาท
ราคา/หน่วย (ถ้ามี)..... -..... บาท
- ๔.๑ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด ๓๖,๐๐๐ บีทียู
จำนวน ๑๔ เครื่อง..... เป็นเงิน ๖๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท.....
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ ธันวาคม ๒๕๖๖.....
.....
.....
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๑ นายสุทธิสันต์ พิมพะสาสิทธิ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ..... ประธานกรรมการ.....
- ๖.๒ นายสิทธิชัย กิ่งแก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์..... กรรมการ.....
- ๖.๓ นายพรหมลิขิต พรหมจรรย์ ตำแหน่ง ช่างเครื่องกล..... กรรมการ.....

