

ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานของงานโครงการ (Terms of Reference : TOR)

คณะผู้จัดทำ คณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน และจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
คำสั่ง กองช่าง อบต.หนองนกเขียน ที่ ๑๒๖/๒๕๖๙ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙
ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๑ บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ (TOR)

๑. เหตุผลความจำเป็น

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน มีความประสงค์ ขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากเดิม ปรับปรุงระบบประปาแบบผิวดินหนองนกเขียน ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑, ๖ ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงท่อ PE ท่อ HDPE รับแรงดัน ขนาด ๒ นิ้ว ยาว ๑๘,๐๐๐ เมตร งบประมาณ ๓,๕๙๒,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) แก้ไขเป็น ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๑ บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงท่อ PE ท่อ HDPE รับแรงดัน ขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๕,๑๐๐ เมตร งบประมาณ ๓,๕๙๒,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) เพื่อให้ต่อพ่วงต่อจากท่อเดิมของกรมทรัพยากรน้ำบาดาลที่เนินโครงการก่อนหน้านี้ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และขอเบิก ตามการโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ การก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน และปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๘ อบต.หนองนกเขียน นั้น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยให้องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้เป็นไปตามการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๙ เพื่อเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๙ โดยถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับมติคณะรัฐมนตรี หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๑ บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ วางท่อ PE รับแรงดันขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๔,๖๐๐ เมตร ท่อ HDPE รับแรงดันขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๕๐๐ เมตร และเป็นไปตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนกำหนด

๓. สถานที่ก่อสร้าง/หน่วยงาน

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

สถานที่ บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๑, บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖

๔. ขอบเขตงานและความต้องการเบื้องต้น

เพื่อเขียนแบบออกแบบโครงการปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๑ บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ วางท่อ PE รับแรงดันขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๔,๖๐๐ เมตร ท่อ HDPE รับแรงดันขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๕๐๐ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ภายใต้งบประมาณจัดสรรเงิน ๓,๕๙๒,๐๐๐.- (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) และเป็นไปตามแบบรูปรายการที่ อบต.หนองนกเขียนกำหนด

/๕. คุณสมบัติผู้ให้บริการ

๕. คุณสมบัติผู้ให้บริการ

๕.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ File PDF (Portable Document Format)

๕.๒ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องจัดทำใบรายละเอียดของพัสดุตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนกำหนดทุกประการ และแนบในรูปแบบ File PDF (Portable Document Format) พร้อมกับการยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนขอสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคา หากผู้ยื่นข้อเสนอไม่ได้ยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

๕.๓ กรณีต้องเสียค่าใช้จ่าย ในกรณีที่ผู้เสนอราคานำเข้ามาใช้เป็นหลักประกันการเสนอราคาหรือหลักประกันสัญญา ค่าธรรมเนียมในการเรียกเก็บเงินตามเช็สดังกล่าวให้เป็นภาระของผู้เสนอราคา

๕.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่ยื่นเอกสารอันเท็จแก่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนตรวจสอบพบในขณะพิจารณาผลการเสนอราคาหรือภายหลังจากนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนสามารถดำเนินการตัดสิทธิ์โดยไม่พิจารณาราคาของผู้ยื่นเสนอรายนั้นหรือตัดสิทธิ์การเป็นผู้ชนะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผู้ยื่นเสนอรายนั้นมาทำสัญญาและสามารถลงโทษเป็นผู้ทำงานได้

๕.๕ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องใช้ผลิตภัณฑ์เป็นของแท้และใหม่ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาก่อน และอยู่ในสภาพพร้อมที่จะสามารถนำไปใช้งานได้ทันที

๕.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแจ้งชื่อ หรือยี่ห้อ หรือบริษัทผู้ผลิตและประเทศผู้ผลิต โดยแต่ละรายการให้แจ้งมาเพียงชื่อ หรือยี่ห้อเดียว หรือบริษัทผู้ผลิตบริษัทเดียว และประเทศผู้ผลิตประเทศเดียว ในรายการที่ ๑-๔ ให้แจ้งมาพร้อมกับใบแจ้งรายละเอียดพัสดุให้ชัดเจน มิฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาราคา

๕.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแนบหลักฐานเอกสาร แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน (มอก.) ของพัสดุที่เสนอรายการที่ ๑ มาพร้อมกับใบแจ้งรายละเอียดพัสดุ มิฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาราคา

๕.๘ สำหรับรายการที่ ๑ ท่อ HDPE ชั้นคุณภาพ PE๑๐๐ PN.๘ ชนิดผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม (ชั้นในสีดำ) ตามมาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเป็นผู้ผลิตที่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) เพื่อยืนยันว่าเป็นโรงงานผู้ผลิตท่อที่แท้จริง สามารถผลิตท่อได้ตามวัตถุประสงค์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนจะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และมีใบอนุญาต มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และผู้ผลิตท่อต้องได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรจากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยสินค้าและบริการต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือผู้ยื่นเสนอข้อเสนอเป็นตัวแทนจำหน่าย จะต้องหนังสือแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่าย และใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.๔) ใบอนุญาต มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ ท่อพอลิเอทิลีนสำหรับน้ำดื่ม และเอกสารรับรองคุณภาพ ISO ๙๐๐๑:๒๐๑๕ และผู้ผลิตท่อต้องได้รับเครื่องหมายรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรหรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) โดยสินค้าและบริการต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยต้องระบุชื่อโครงการอย่างชัดเจนแนบพร้อมยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อประกอบการพิจารณา มิฉะนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน สงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาราคา

๕.๙ รายละเอียดท่อ

๕.๙.๑ ท่อ HDPE ชั้นคุณภาพ PE๑๐๐ PN.๘ ชนิดผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม (ชั้นในสีดำ) ตามมาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ สำหรับต่อท่อบรรจุโดยใช้การเชื่อมต่อชนในสนาม

๕.๙.๒ ท่อเป็นประเภทผนังหลายชั้น ผนังชั้นในสีดำละผนังชั้นนอกสีน้ำเงินชั้นคุณภาพ PE๑๐๐ PN.๘ ตามมาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖

๕.๑๐ กรณีที่จะต้องทดสอบคุณภาพคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเก็บสุ่มตัวอย่างจากผู้ขายส่งมอบไปทำการทดสอบคุณภาพ โดยค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์คุณภาพผู้ขายต้องเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

๕.๑๑ ขอบเขตดำเนินงานของสัญญา

๕.๑๑.๑ งานซื้อประกอบด้วย

๑. ท่อ HDPE ชั้นคุณภาพ PE๑๐๐ PN.๘ ชนิดผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม (ชั้นในสีดำ) ตามมาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ สำหรับต่อท่อบรรจุโดยใช้การเชื่อมต่อชนในสนาม

๒. ท่อเป็นประเภทผนังหลายชั้น ผนังชั้นในสีดำละผนังชั้นนอกสีน้ำเงินชั้นคุณภาพ PE๑๐๐ PN.๘ ตามมาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖

๕.๑๒ กำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน นับแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยื่นราคา ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

๕.๑๓ สถานที่ส่งและกำหนดการส่งมอบ ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนกำหนดไว้ ณ สถานที่ก่อสร้างของงาน บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๑ บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองนกเขียน อำเภอสรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี รายละเอียดตามแบบรูปรายการท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนกำหนดทุกประการ

๖. เงื่อนไขในการจัดจ้าง

๖.๑ วิธีการจัดซื้อ (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และตามกฎหมายกระทรวง)ภายใต้งบประมาณ ๓,๕๙๒,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๖.๒ การจ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้างจะจ่ายเงิน "งวดเดียว"

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินค่าจัดจ้าง ๓,๕๙๒,๐๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) ของจำนวนเงินค่าจ้างตามสัญญาเมื่อผู้รับจ้างออกแบบแล้วเสร็จ ดังนี้

ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๑ บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ วางท่อ PE รับแรงดันขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๔,๖๐๐ เมตร ท่อ HDPE รับแรงดันขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๕๐๐ เมตร ชั้นคุณภาพ PE๑๐๐ PN.๘ ชนิดผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม (ชั้นในสีดำ) ตามมาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ สำหรับต่อท่อบรรจุโดยใช้การเชื่อมต่อชนในสนามท่อเป็นประเภทผนังหลายชั้น ผนังชั้นในสีดำละผนังชั้นนอกสีน้ำเงิน ตามแบบรูปรายการและประมาณการท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนกำหนดทุกประการ

๗. การดำเนินการจัดจ้างตามสัญญา

๗.๑ ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๑ บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ วางท่อ PE รับแรงดันขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๔,๖๐๐ เมตร ท่อ HDPE รับแรงดันขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๕๐๐ เมตร ชั้นคุณภาพ PE๑๐๐ PN.๘ ชนิดผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม (ชั้นในสีดำ) ตามมาตรฐาน มอก.๙๘๒-๒๕๕๖ สำหรับต่อท่อบรรจุโดยใช้การเชื่อมต่อชนในสนามท่อเป็นประเภทผนังหลายชั้น ผนังชั้นในสีดำละผนังชั้นนอกสีน้ำเงิน ตามแบบรูปรายการและประมาณการท้องที่การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนกำหนดทุกประการ

๗.๒ การดำเนินการตามสัญญาแบบการปรับราคาค่างานก่อสร้างได้ จะกำหนด ตามเงื่อนไข

/หลักเกณฑ์

หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่องการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง ตามหนังสือสำนักเลขาธิการ คณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒ ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคางานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรและเงื่อนไข ดังนี้

ข.ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ในการพิจารณาเพิ่มหรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้

$$P=(PO) \times (K)$$

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง

PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู้รับจ้างประมูลได้ หรือราคาค่างานเป็นงวดซึ่งระบุไว้ในสัญญาแล้วแต่กรณี

K = ESCALATION FACTOR ที่หักด้วย ๔% เมื่อต้องเพิ่มค่างานหรือบวกเพิ่ม ๔%

หมวดที่ ๑ งานอาคาร

- สูตรการคำนวณค่า K ๑ = ๐.๒๕+๐.๑๕ lt/lo+๐.๑๐ Ct/Co+๐.๔๐ Mt/Mo+๐.๑๐ St/So

ราคากลางค่างานก่อสร้างเป็นเงิน ๓,๕๙๒,๐๐๐ บาท

ตัวอักษร (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๗.๓ การส่งมอบงาน การส่งมอบงานให้ผู้รับจ้างส่งมอบเอกสารดังต่อไปนี้

ปรับปรุงท่อเมนประปาหมู่บ้าน บ้านหนองนกเขียน หมู่ที่ ๑ บ้านราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๖ วางท่อ PE รับแรงดันขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๔,๖๐๐ เมตร ท่อ HDPE รับแรงดันขนาด ๔ นิ้ว ยาว ๕๐๐ เมตร ขึ้นคุณภาพ PE๑๐๐ PN.๘ ชนิดผนังหลายชั้น ไม่มีเปลือกหุ้ม (ชั้นในสีดำ) ตามมาตรฐาน มอก.๘๘๒-๒๕๕๖ สำหรับท่อต่อบรรจุโดยใช้การเชื่อมต่อนในสนามท่อเป็นประเภทผนังหลายชั้น ผนังชั้นในสีดำละผนังชั้นนอกสีน้ำเงิน ตามแบบรูปรายการและประมาณการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนกำหนดทุกประการ ทั้งนี้แบบรูปและรายการประกอบแบบต้องเป็นไปตามมาตรฐานแห่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีความถูกต้องตามหลักวิชาการและตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๘. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดคุณลักษณะ/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)

๑. นายปวิทย์ สีสอง	ตำแหน่ง รองปลัด	ประธานกรรมการ
๒. นางมณียา รัตนวงษา	ตำแหน่ง ผอ.กองคลัง รรท.ผอ.กองช่าง	กรรมการ
๓. น.ส.ประทุมพร คุณพาทย์	ตำแหน่ง ผช.นายช่างโยธา	กรรมการ

๙. ที่มาของการกำหนดคุณลักษณะ

อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.๒๕๖๐ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการปรับปรุงระบบประปาแบบผิวดิน หนองนกเขียน,ราษฎร์พัฒนา หมู่ที่ ๑, ๖ และเป็นไปตามแบบรูปรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนกำหนดภายใต้ประมาณการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตจัดสรรเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๕๙๒,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

/๑๐.กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๑๐.กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๑๑.หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

จัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)

๑๒.วงเงินในการจัดจ้าง

งบประมาณตั้งไว้เป็นเงิน ๓,๕๙๒,๐๐๐.- บาท (สามล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

๑๓.งวดงานและการจ่ายเงิน

แบ่งงวดงานเป็น ๑ งวด ระยะเวลาดำเนินการ ๑๒๐ วัน

๑๔.อัตราค่าปรับ

โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๕.การกำหนดราคารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างที่เสนอราคาไว้ให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียนยึดถือไว้ในขณะทำสัญญาและต้องรับประกันความบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้น ภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ “องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน” ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

คณะกรรมการร่าง TOR

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายปรีวิทย์ สีส่อง)

รองปลัด อบต.หนองนกเขียน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางมณียา รัตนวงษา)

ผอ.กองคลัง รักษาการฯ แทน

ผอ.กองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวประทุมพร คุณพาที)

ผช.นายช่างโยธา

เรียน ผู้อำนวยการช่าง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรนำเรียนนายก อบต.หนองนกเขียน เพื่อพิจารณาสั่งการ ต่อไป

/ความเห็น/ผู้อำนวยการกองช่าง

ความเห็น/ผู้อำนวยการกองช่าง.....

(ลงชื่อ).....

(นางมณียา รัตนวงษา)
ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน
ผอ.กองช่าง

ความเห็น/ผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ).....

(นางมณียา รัตนวงษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น/ปลัด อบต.หนองนกเขียน.....

(ลงชื่อ).....

(นายปรีวิทย์ สีส่อง)
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัด อบต.หนองนกเขียน

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน

☒ เห็นชอบ ☐ ไม่เห็นชอบ

ความคิดเห็นอื่นๆ.....

(ลงชื่อ).....

(นายปรีญญา ไมยะปัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนกเขียน