

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา (กรณีหม้อแปลงชำรุด) จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๒,๕๑๓.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ...๒... พฤษภาคม ๒๕๖๗

เป็นเงิน ๕๓๒,๕๑๓.๐๐ บาท (ห้าแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ใช้ราคาจากการสืบราคาจากท้องตลาด (พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและสนับสนุนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ.๒๕๖๓) ดังนี้

๕.๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาเมืองสงขลา

๖. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

๖.๑ นางจินณาภักดิ์ มักคูน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประธานกรรมการ  
ประถมศึกษาสงขลา เขต ๑

๖.๒ นางสาวเรณู อินแก้ว นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๖.๓ นางสาวทักษพร ช้วนกุล เจ้าหน้าที่งานธุรการชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ

สรุปราคาค่าจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา (กรณีหม้อแปลงชำรุด) จำนวน 1 งาน

งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา (กรณีหม้อแปลงชำรุด)

สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ส่วนที่ 1)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา (กรณีหม้อแปลงชำรุด)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

อายุการใช้งานของระบบไฟฟ้า ที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม 29 ปี

ลำดับที่	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	งานรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องเดิม	16,380	
2	งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า	480,726	
3	งานปลดสับอุปกรณ์ตัดตอนแรงสูง ปฏิบัติงานแบบดับไฟ	570	
	รวม	497,676	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	34,837	
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน)	532,513	

ลงชื่อ ..... ประธานกรรมการ

(นางจินณาภักดิ์ มักคูน)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ลงชื่อ ..... กรรมการ

(นางสาวเรณู อินแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ ..... กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวทักษพร ชวัญกุล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

# รายการปริมาณงานและราคา

งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา (กรณีหม้อแปลงชำรุด) จำนวน 1 งาน

สถานที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1 (ส่วนที่ 1)

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการจัดทำขอบเขตของงานและกำหนดราคากลางงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา (กรณีหม้อแปลงชำรุด)

ประมาณราคาเมื่อวันที่

29 เมษายน 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้าเครื่องเดิม								
	1.1 รื้อถอนหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 33 เควี 33000-230/400 v	1	งาน	-	-	16,380.00	16,380.00	16,380.00	
	ขนาด 250 kVA ชนิด Conservator tank PEA 38-019872								
2	งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า								
	2.1 ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ระบบ 33 เควี 33000-240/415 V	1	งาน	393,036.80	393,036.80	87,688.90	87,688.90	480,725.70	
	ขนาด 250 kVA Permanently Seal type								
	ชนิดทนต่อการลัดวงจร สเปค การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค								
	Specification No. RTRN-035/2561	-		-	-	-	-	-	
3	งานปลดสับอุปกรณ์ตัดตอนแรงสูง ปฏิบัติงานแบบดับไฟ	1	งาน			570.00	570.00	570.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานงานปรับปรุง/ซ่อมแซม					393,036.80		104,638.90	497,675.70	

หมายเหตุ - ราคาค่าวัสดุให้ใช้ราคาของพาณิชย์จังหวัด / จังหวัดใกล้เคียง / สืบราคาจากท้องถิ่น  
- ค่าแรงงานให้ใช้ตามบัญชีมาตรฐานค่าแรงงานของกรมบัญชีกลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นางจินณาภักดิ์ มักคุ้ม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 1

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นางสาวเรณู อินแก้ว)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวทักษพร ช้วนกุล)

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน