ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms Of Reference : TOR)
ซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด)
โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

.....

๑. ความเป็นมา

ด้วยโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง มีความประสงค์จะซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด) จำนวน ๑ งาน

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

เพื่อซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด) ให้เป็นห้องสำหรับใช้ในการเตรียมยา เก็บยา และจ่ายยาเคมีบำบัด เพื่อให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคมะเร็ง

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่จังหวัดระยอง ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๑๐ กิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงานสิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพศาล กุชโร) (นายอาทิตร ประสานพันธ์) (นายเฉลิมวุฒิ สองสี)

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงรายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก ไม่เกิน ๙๐ วันก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน

(๕) กรณี (๑) – (๓) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

(๕.๓) งานจ้างก่อสร้าง ที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างแล้ว และงานจ้างก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐได้มีการจัดทำบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้ว ก่อนวันที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีผลใช้บังคับ

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพศาล กุชโร) (นายอาทิตร ประสานพันธ์) (นายเฉลิมวุฒิ สองสี)

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ เครื่องเติมอากาศ

๔.๑.๑ เครื่องเติมอากาศ ปริมาณลมไม่ต่ำกว่า ๘๐๐ CMH (๔๕๐ CFM)

๔.๑.๒ ตัวเครื่องทำจากเป็นแผ่นเหล็กหรือกัลวาไนซ์พ่นอบสี

๔.๑.๓ พัดลมเป็นแบบ EC blue basic – Ventilation unit with impeller with Backward curved blades, Type of protection IP๕๔ , ๑/๒๐๐-๒๔๐ V ๕๐/๖๐Hz, ๑๗๐W ๑.๗๐-๑.๔๕ A

๔.๑.๔ ขั้นตอนการกรอง จำนวน ๒ ชั้น

๔.๑.๔.๑ แผ่นกรองอากาศชั้นที่ ๑ Pre filter ประเภท Pleated Filter เนื้อ Media เป็นแบบใยฝ้ายผสมเส้นใยสังเคราะห์ เฟรมกรอบฟิลเตอร์เป็นแบบกระดาษแข็งพิเศษ ทนต่อความชื้นสูง (Rigid water resistant cardboard) ประสิทธิภาพการกรอง G๔ Class มาตรฐาน EN๗๗๙ : ๒๐๑๒ ขนาดของแผ่นกรองไม่น้อยกว่า ๒๘๗x๒๘๗x๙๕ มม.

๔.๑.๔.๒ แผ่นกรองชั้นที่ ๒ Hepa filter แผ่นกรองเป็นชนิด High Efficiency Particle Air Filter เนื้อแผ่นกรอง (Media) ทำจากใยแก้ว (Glass fibers Hot-melt beads.) ประสิทธิภาพการกรองกรองได้ ๙๙.๙๙๕% @ ๐.๑-๐.๒ไมครอน คลาส H๑๔ *ตามมาตรฐาน EN๑๘๒๒ : ๒๐๐๙ กรอบนอกที่หุ้มแผ่น Hepa Filter ทำจากอิเล็กโตรซิงค์ (Electro Zinc) หรือกัลป์วาไนซ์ ขนาดของแผ่นกรอง ๒๘๗ X ๒๘๗ X ๒๙๒ มม. (แผ่นกรอง Hepa filter ต้องมีผล Scan test ประสิทธิภาพ Hepa filter)

๔.๑.๕ ตัวปรับระดับสามารถปรับระดับได้ ๐-๑๐๐%

๔.๒ เครื่องระบายอากาศ

๔.๒.๑ ปริมาณลมไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ CFM (๓,๐๕๘ m^3/h) @External static pressure ไม่น้อยกว่า ๐.๘๕ นิ้วน้ำ (in.wg) (โดยคำนวนจาก Filnal pressure drop ของแผ่นกรอง)

๔.๒.๒ พัดลมเป็นแบบ EC Radial plug fan Type of protection IP๕๔ – Static Pressure (Pa) ของพัดลม ไม่น้อยกว่า ๙๐๐ Pa Power input ๑,๓๗๕ W ๙.๓A.

๔.๒.๓ Control Speed ปรับระดับได้ ๐-๑๐๐%

ประกอบด้วยแผงกรองอากาศจำนวน ๒ ชั้น

๔.๒.๓.๑ แผ่นกรองอากาศชั้นที่ ๑ (Pre-filter) ประเภท Pleated Type เนื้อ Media เนื้อผสมใยสังเคราะห์ มีขนาดไม่น้อยกว่า ๕๙๔ x ๕๙๔ x ๔๔ มม. เฟรมเป็นแบบกระดาษแข็งพิเศษทนต่อความชื้นสูง ประสิทธิภาพการกรองไม่น้อยกว่า ISO ๑๖๘๙๐ ePM๑๐ ที่ ๕๐% หรือ G๔ Class EN ๗๗๙ : ๒๐๑๒ ที่ Air Flow ๓,๔๐๐ CMH/๘๐Pa

๔.๒.๓.๒ แผ่นกรองอากาศชั้นที่ ๒ (Hepa filter) ประเภท High air Flow เนื้อ Media Glass Fibre มีขนาดไม่น้อยกว่า ๖๑๐ x ๖๑๐ x ๒๙๒ มม. H๑๔ EN : ๑๘๒๒ : ๒๐๐๙ เทียบเท่าประสิทธิภาพการกรองไม่ต่ำกว่า ๙๙.๙๙๕ % Efficiency (Dust Spot Efficirncy) ที่ Air Flow ๓,๔๐๐ m^3/h/๒๕๐Pa

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพศาล กุชโร) (นายอาทิตร ประสานพันธ์) (นายเฉลิมวุฒิ สองสี)

๔.๓ เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศห้องเตรียมยาเคมีบำบัดให้ใช้เครื่องปรับอากาศชนิดเดินท่อลม การผลิตตามมาตรฐาน ผู้รับจ้างจะต้องทำการเดินสายไฟ ท่อสารทำความเย็น และท่อน้ำทิ้ง โดยทำ SHOP DRAWIHG มาให้พิจารณาก่อนติดตั้ง

๔.๓.๑ เครื่องปรับอากาศชนิดต่อท่อส่งลมเย็น (Duct Type Unit) ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ BTU/H ๒,๐๐๐ CFM. เป็นเครื่องประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๓.๒ เครื่องปรับอากาศชนิดต่อท่อส่งลมเย็น (Duct Type Unit) ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ BTU/H ๓๕๐ CFM. เป็นเครื่องประกอบสำเร็จรูปจากโรงงานผู้ผลิต

๔.๔ งานติดตั้งท่อส่งลมเย็นและท่อลมระบายอากาศ

๔.๔.๑ ติดตั้งท่อลมเย็นด้วยท่อส่งลมเย็น PID

๔.๔.๒ ติดตั้งท่อลมระบายอากาศด้วย Galvanize Sheet (EAD)

๔.๔.๓ ติดตั้งหน้ากากลมส่ง SAG W/VD

๔.๔.๔ ติดตั้งหน้ากากลมทิ้ง EAG W/VD

๔.๕ งานระบบไฟฟ้า

๔.๕.๑ Electrical & Starter Panel Board พร้อมอุปกรณ์ตัดตอนอัตโนมัติ (Circuit Breaker)

๔.๕.๒ ตู้ควบคุมผลิตจากเหล็กคุณภาพดี พ่นสีด้วยระบบ Epoxy Powder มีซีลกันน้ำกันฝุ่น

๔.๕.๓ การติดตั้งสายไฟฟ้าและอุปกรณ์เดินสายไฟฟ้าเป็นไปตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย พ.ศ ๒๕๕๖ ของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

๔.๖ ติดตั้งตู้ Pass Box สแตลเลส ขนาด ๖๐๐x๖๐๐x๖๐๐ มม.

๕. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดเวลาให้งานแล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๗. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

เงินงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่าย ในลักษณะงบลงทุน ระดับหน่วยบริการ (๗๐%) ปี ๒๕๖๖ วงเงินงบประมาณเป็นเงิน ๑,๐๗๒,๓๓๙.๘๑ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพศาล กุชโร) (นายอาทิตร ประสานพันธ์) (นายเฉลิมวุฒิ สองสี)

๘. งวดงานและการจ่ายเงิน

จังหวัดจะจ่ายเงินค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นจำนวน ๒ งวด ดังนี้

งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๔๐ % (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๑.๑ รื้อถอนฝ้าเพดานเดิม

๑.๒ ติดตั้งฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบพร้อมทาสี

๑.๓ ติดตั้งผนังอลูมิเนียมกระจกใส

๑.๔ ติดตั้งประตูบานเลื่อน

๑.๕ ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า

๑.๖ ติดตั้งอ่างล้างมือสแตนเลสพร้อมอุปกรณ์

๑.๗ ติดตั้งตู้ Pass Box สแตนเลส

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

งวดที่ ๒ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๖๐ % (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการ

๒.๑ ติดตั้งระบบปรับอากาศ, ระบายอากาศและท่อลม

๒.๒ ติดตั้งระบบควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศและชุดควบคุมความดัน

๒.๓ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศพร้อมอุปกรณ์

๒.๔ ทดสอบระบบ ตรวจวัดค่า รายงานผล

๒.๕ เก็บเศษวัสดุ ทำความสะอาด ปรับแต่งพื้นที่

๒.๖ แนะนำการใช้งานระบบต่างๆ และงานที่เกี่ยวข้อง

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๔๕ วัน)

๙. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงจ้างเป็นหนังสือจะกำหนด ดังนี้

๙.๑ กรณีที่ผู้รับจ้างนำงานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจากจังหวัดจะกำหนดค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจำนวนร้อยละ ๑๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น

๙.๒ กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างก่อสร้าง นอกเหนือจากข้อ ๙.๑ จะกำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคางานจ้าง

๑๐. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่จังหวัดได้รับมอบงาน โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพศาล กุชโร) (นายอาทิตร ประสานพันธ์) (นายเฉลิมวุฒิ สองสี)

๑๑. เงื่อนไขเฉพาะ

๑๑.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

๑๑.๒ มีคู่มือประกอบการใช้งานและคู่มือการบำรุงรักษา จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๑๑.๓ ผู้รับจ้างจะต้องทำตามแบบที่กำหนดไว้ พร้อมติดตั้งให้แล้วเสร็จและสามารถใช้งานได้ดี

๑๑.๔ ผู้รับจ้างจะต้องทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ติดตั้ง พร้อมจัดเก็บวัสดุให้สะอาด เรียบร้อย ก่อนส่งมอบงานต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๑๑.๕ ผู้เสนอราคาต้องมีหนังสือรับรองแต่งตั้งการเป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องระบายอากาศ และเครื่องเติมอากาศ

๑๑.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ ซึ่งจะต้องเป็นพนักงานประจำของบริษัทผู้ยื่นเสนอราคา พร้อมทั้งแนบเอกสารรับรองการทำงาน

๑๑.๗ มีการทดสอบแรงดันห้องให้ผ่านมาตรฐานโดยบริษัทภายนอกพร้อมหนังสือรับรองมาตรฐาน

๑๒. หน่วยงานของรัฐผู้รับผิดชอบดำเนินการ

โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง

.....

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายไพศาล กุชโร) (นายอาทิตร ประสานพันธ์) (นายเฉลิมวุฒิ สองสี)