

โครงการเจาะบ่อร์บบประปาบาดาล บริเวณซอยแจ่มใส หมู่ที่ 2

ตามแบบของเทศบาลตำบลหนองสามวัง

หมู่ที่ 2 ตำบลหนองสามวัง อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

สำเนาถูกต้อง

(นายสมเกียรติ ก้อนทอง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

วศ.ธิตพันธ์ ปัญเศษ  
สามัญวิศวกรโยธา 9872

เทศบาลตำบลหนองสามวัง

รายการประกอบแบบงานชุดเจาะบ่อบาดาลทั่วไป

- 1. ผู้รับจ้างต้องทำการตรวจสอบแบบและรายการต่าง ๆ ว่าเป็นที่ถูกต้องพร้อมวางแผนปฏิบัติงานให้เหมาะสมถูกต้องตามขั้นตอน และตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ต้องก่อสร้างแต่ละรายการ
- 2. ผู้รับจ้างต้องทำการก่อสร้างด้วยความระมัดระวังโดยไม่ให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของทางราชการและเอกชน
- 3. รถขนส่งวัสดุเครื่องมือเครื่องกลและเครื่องจักรที่ใช้ในการก่อสร้างต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
- 4. ผู้ควบคุมงาน หมายถึงผู้ควบคุมงาน และ / หรือผู้แทนของเทศบาลตำบลหนองสามวัง
- 5. สาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆ เช่นไฟฟ้าโทรศัพท์ประปา,ท่อระบายน้ำเป็นต้นที่อยู่บริเวณที่ก่อสร้างและเป็นอุปสรรคต่อการก่อสร้าง ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดต่อกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อย้ายสิ่งต่างๆ เหล่านี้ให้พ้น ค่าใช้จ่ายต่างให้เป็นของผู้รับจ้าง
- 6. รายการใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในแบบหรือกำหนดไว้ไม่ชัดเจนหรือแสดงไว้ขัดแย้งกันหรือมีปัญหาในการก่อสร้าง หรือไม่ปฏิบัติตามหลักวิชาช่างที่ดี ให้รายงานและดำเนินการตามดุลยพินิจของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้รับจ้างต้องถือปฏิบัติและจะขอเรียกเงินเพิ่มจากเทศบาลได้
- 7. ผู้รับจ้างต้องมีมาตรการป้องกันอุบัติเหตุต่างๆอันอาจเกิดขึ้นจากทำงานก่อสร้างไม่ว่าอันตรายนั้นๆ จะมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อมแห่งงานที่กระทำหรือมีสาเหตุจากการจัดการงานก่อสร้างที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง มาตรการเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุนี้ ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยในการก่อสร้างซึ่งกำหนดไว้
- 8. ผู้รับจ้างจะต้องถ่ายรูปแบบภาพเดิมก่อนดำเนินการ,ขณะดำเนินการ,และหลังดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมทั้งหนังสือส่งมอบงานทุกงวดงาน จำนวนรูปตามความเหมาะสม และหรือตามคำแนะนำของผู้นควบคุมงานก่อสร้าง
- 9. ผู้รับจ้างจะต้องดูแลสถานที่ก่อสร้างก่อนเสนอราคา และถอดแบบปริมาณงานเองจากแบบก่อสร้างและตรวจสอบปริมาณจากสถานที่ก่อสร้าง
- 10. ผู้รับจ้างต้องใช้วัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งของงานก่อสร้าง (ถ้ามี) ตามโครงการก่อสร้างนั้นโดยต้องเป็นวัสดุก่อสร้างหรือครุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในโครงการก่อสร้างนี้ ทั้งนี้หากงานก่อสร้างมีวัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็ก จะต้องใช้วัสดุก่อสร้างที่เป็นเหล็กซึ่งเป็นสินค้าผลิตภายในประเทศ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กที่ใช้ตามสัญญาก่อสร้างนี้

หมายเหตุ ติดตั้งสายไฟ TH-W ขนาด 1 x 25 (สายทองแดง) จากหม้อแปลงไฟฟ้าถึงตัวควบคุมไฟ

ข้อกำหนดเฉพาะงานชุดเจาะบ่อบาดาล

- 1. ก่อนดำเนินการเจาะบ่อบาดาลผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตเจาะบ่อบาดาลจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดพิจิตรให้แล้วเสร็จ จึงจะสามารถดำเนินการขุดเจาะได้
- 2. ผู้รับจ้างจะต้องทำการขุดเจาะบ่อบาดาล ท่อกรุท่อชนิดเหล็ก ASTM (คาร์บอนสตีล) ขนาด ๑6 นิ้ว สลักไม่น้อยกว่า 300 เมตร เช่น ท่อน้ำไทย หรือเทียบเท่า หรือให้ได้ระดับน้ำพอเพียง 7.5 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง ใช้ปั้มน้ำขีมีเสบิลรุ่นชนิดลงบ่อกรุ 6 นิ้ว
- 2.1 ก่อนลงท่อเจาะร้อง ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการสำรวจธรณีฟิสิกส์สภาพแสดงผล มาตราฐาน มอก. ตรวจชั้นน้ำ และผลตรวจสอบปริมาณน้ำ แรงผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ
- 2.2 การเทคอนกรีตชั้นบ่อให้ใช้คอนกรีตโครงสร้าง 1 : 2 : 4 รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลหนองสามวัง
- 3. ผู้รับจ้างจะต้องติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบซัมเมอร์สเบิลมี มอก.
- 4. ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการต่อท่อส่งน้ำจากบ่อบาดาลเชื่อมต่อกับท่อจ่ายน้ำ ขนาด ๑3 นิ้ว ขึ้นความหนา 13.5 ให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ
- 5. ผู้รับจ้างจะต้องทำการทดลองสูบน้ำขึ้นถังให้เต็ม ตลอดทั้งทำการทดสอบระบบควบคุมให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ จึงจะสามารถส่งมอบงานได้
- 6. หลังจากทำการรองท่อเจาะร้องและท่อกรุผู้รับจ้างต้องลงตรวจกรองทันทีในปริมาณที่แบบแปลนกำหนด หรือคำแนะนำของผู้ควบคุมและคณะกรรมการตรวจการรับพัสดุ
- 7. ผู้รับจ้างจะต้องเก็บรักษาความปลอดภัยบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย ก่อนส่งมอบงาน
- 8. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเครื่องหมายบอกเขตก่อสร้าง และเขตอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากเกิดอุบัติเหตุต่อชีวิตและทรัพย์สินของราษฎร อันเกิดจากการก่อสร้าง ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด
- 9. หากแบบขีตักบ่อเพื่อเจริญร่นางในให้อยู่ในดุลยพินิจผู้ควบคุมงาน โดยผู้ควบคุมงานเสนอคณะกรรมการทราบ
- 10. ผู้รับจ้างต้องติดตั้งท่อดูดและเครื่องสูบน้ำบาดาล จนสามารถใช้งานได้

รายการประกอบแบบเจาะบ่อบาดาลเฉพาะแห่ง

- 1. กรวดกรองต้องใช้กรวดแม่น้ำ
- 2. ดินซีลท่อกรุบ่อ ต้องเป็นดินเหนียวที่จัดเตรียมมา ห้ามใช้ดินร่วนที่ไม่เหมาะสม
- 3. ชั้นระดับความลึกที่ต้องการปริมาณน้ำผู้รับจ้างต้องตรวจสอบปริมาณน้ำโดยวิธีลือคาๆแบบขึงรูกรรณี้
- 4. ปริมาณน้ำต้องได้ปริมาณกำหนด 7.5 ลบ.ม.ต่อชั่วโมง (ขีมีเสบิลขนาด 7.5 แรมม่า)
- 5. น้ำจากการขุดเจาะบ่อใหม่ ต้องไม่มีทรายปนเปื้อน , ไม่มีสีปนเปื้อนและเป็นและไม่มีกลิ่น
- 6. หัวเจาะส่วนขนาดเริ่มต้นไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว
- 7. เทศบาลตำบลหนองสามวังของสงวนสิทธิ์ไม่ตรวจรับงานของผู้รับจ้าง ถ้าดำเนินการไม่ครบตามข้อกำหนดเฉพาะแห่งสงวนสิทธิ์ไม่ตรวจรับงานของผู้รับจ้าง

สำเนาถูกต้อง


(นายมนเฑียร ก้อนทอง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

ว.ศ.ธิตินันท์ ปัญะ  
สามัญวิศวกรโยธา 9872

|                                                                                 |                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | กองช่าง<br>เทศบาลตำบลหนองสามวัง |
| เจ้าพนักงาน:                                                                    |                                 |
| เทศบาลตำบลหนองสามวัง<br>อำเภอหนองเสือ จังหวัดพิจิตร                             |                                 |
| โครงการ:                                                                        |                                 |
| โครงการเจาะบ่อบรรเทาภัยแล้ง<br>บริเวณหนองน้ำ ๒ หมู่ 2                           |                                 |
| สถานที่ตั้งโครงการ:                                                             |                                 |
| บริเวณหนองน้ำ<br>หมู่ที่ 2 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ<br>จ.พิจิตร                  |                                 |
| เขียนแบบ:                                                                       |                                 |
| นางสาวศุภา คุ้มกัน<br>ผู้ช่วยช่างโยธา                                           |                                 |
| ตรวจ:                                                                           |                                 |
| นายมนเฑียร ก้อนทอง<br>ผู้อำนวยการกองช่าง                                        |                                 |
| เห็นชอบ:                                                                        |                                 |
| นายชาญ คุ้มกัน<br>ปลัดเทศบาลตำบลหนองสามวัง                                      |                                 |
| อนุมัติ:                                                                        |                                 |
| นายชาญ คุ้มกัน<br>นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวัง                                    |                                 |
| แบบแปลน:                                                                        |                                 |
| รายการประกอบแบบเจาะบ่อบรรเทาภัยแล้ง                                             |                                 |
| มาตราส่วน:                                                                      | 1 : 100                         |
| แบบเลขที่:                                                                      | 16 / 2567                       |
| แผ่นที่ / รวมแผ่น                                                               | วัน / เดือน / ปี                |
| 2 / 7                                                                           | 19 / 08 / 2567                  |



แผนที่เขต  
เทศบาลตำบลหนองสามวัง  
อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี



โครงการเจาะระบบประปาบาดาล บริเวณซอยแจ้งไม้ไผ่ หมู่ที่ 2

บริเวณจุดก่อสร้างถังประปาบาดาล

ถนนเลียยคลอง 14 ฝั่งตะวันตก

เขต อ.อครักษ์ อ.นครนายก

ลำรางสาธารณะ

สถานีที่เจาะประปาบาดาล

ครัวแจ้งไม้ (เก่า)

หนองควมคุม

บ่อบาดาลเดิม

ไม่น้อยกว่า 12.00 เมตร

ขอแจ้งไม้

สถานที่ตั้งโครงการ  
N 14.114080  
E 100.912975

สำเนาถูกต้อง

(นายมนต์เพชร ก้อนทอง)  
ผู้อำนวยการกองช่าง

วศ.อิติพันธ์ ปัญเศษ  
สามัญวิศวกรโยธา 9872



กองช่าง  
เทศบาลตำบลหนองสามวัง

เจ้าขอโครงการ :

เทศบาลตำบลหนองสามวัง  
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

โครงการ :

โครงการเจาะระบบประปาบาดาล  
บริเวณซอยแจ้งไม้ หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้งโครงการ :

บริเวณซอยแจ้งไม้  
หมู่ที่ 2 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ  
จ.ปทุมธานี

เขียนแบบ :

อน.

นางสาวอติพร คณิน  
ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

ตรวจ :

อน.

นายมนต์เพชร ก้อนทอง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

อน.

นางชยาภรณ์ เทียวพันธ์  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองสามวัง

อนุมัติ :

อน.

นายพชรกานต์ ประสงค์  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวัง

แบบแสดง :

แผนที่แสดง

มาตราส่วน :

1 : 100

แบบเลขที่ :


16 / 2567

แผ่นที่ / รวมแบบ

3 / 7

วัน / เดือน / ปี

19 / 08 / 2567



## รายการประกอบแบบและรายละเอียดข้อกำหนดระบบประปา

- ผู้รับจ้างต้องดำเนินการก่อสร้างจัดหาดัดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้แล้วเสร็จดังนี้
  - ผู้รับจ้างต้องขุดเจาะบ่อบาดาล ๑ 6 นิ้ว ความลึกไม่น้อยกว่า 300 เมตร หรือให้ระดับถึงชั้นน้ำเพียงพอโดยวิธีธรณีวิทยา การขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลต้องเป็นไปตามหลักวิชาการที่ผู้รับจ้างต้องจัดทำรายการการขุดเจาะเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ขัณฑ์ตอน
  - ท่อต่าง ๆ และวัสดุประกอบขุดเจาะบ่อบาดาลดูตามรายละเอียดตามแบบแปลนกำหนด
  - หลังจากดำเนินการขุดเจาะบ่อบาดาลได้ชั้นน้ำที่ดีและที่ต้องการแล้ว ผู้รับจ้างต้องนำน้ำตัวอย่างส่งผู้ว่าจ้างเพื่อทำการ วิเคราะห์อย่างน้อย 3 ชนิด และผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการตรวจวิเคราะห์น้ำหรือผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ในการส่งผลการวิเคราะห์ที่ได้มีการรับรองว่าน้ำบาดาลดังกล่าวสามารถใช้อุปโภค - บริโภค ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัย ภัยของทางราชการจากสถาบันที่น้ำเชื่อถือได้และต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันนั้น ๆ ด้วย
  - ก่อนปฏิบัติงานผู้รับจ้างต้องแจ้งผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกครั้งเพื่อตรวจคุณภาพของวัสดุ
  - กรณีแบบแปลนหรือรายการประกอบแบบไม่ได้แต่ยังคงกันหรือตกลงการจ้างโดยผู้รับจ้างต้องดำเนินการให้แล้ว เสร็จจนสามารถใช้งานได้โดยไม่สามารถเรียกค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างได้
  - การส่งมอบงานผู้รับจ้างต้องจัดส่งรูปถ่ายสภาพพื้นที่เดิม รูปถ่ายขณะปฏิบัติงาน รูปถ่ายหลังแล้วเสร็จ (ค่าใช้จ่ายผู้รับจ้าง ต้องดำเนินการเอง) พร้อมหนังสือส่งมอบงาน
  - ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบและรายการเพื่อประโยชน์ทางราชการหรือตามความเหมาะสม กับสภาพพื้นที่ดำเนินการก่อสร้างผู้รับจ้างต้องถือปฏิบัติตามโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น
  - ความลึกชั้นน้ำใต้ดินผู้รับจ้างใช้วิธีหยั่งธรณีวิทยา

สำเนาถูกต้อง

(นายสมเกียรติ ก้อนทอง)

วศ.ธิตินันท์ ปุณฺณเศส  
สามัญวิศวกรโยธา 9872

ผู้อำนวยการกองช่าง

|                                                                                 |                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
|  | กองช่าง<br>เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย                                    |
| เจ้าของโครงการ :                                                                | เทศบาลตำบลหนองสาหร่าย<br>อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี              |
| โครงการ :                                                                       | โครงการงบประมาณประปาบาดาล<br>บริเวณตอนแฉ่งใต้ หมู่ที่ 2             |
| สถานที่ตั้งโครงการ :                                                            | บริเวณซอยแม่ไล่<br>หมู่ที่ 2 ต.หนองสาหร่าย อ.หนองเสือ<br>จ.ปทุมธานี |
| เขียนแบบ :                                                                      | นางสาวอติญา ศบิ่น<br>ผู้ช่วยช่างโยธา                                |
| ตรวจสอบ :                                                                       | นายสมเกียรติ ก้อนทอง<br>ผู้อำนวยการกองช่าง                          |
| เห็นชอบ :                                                                       | นายชาญชัย เทียมพันธ์<br>ปลัดเทศบาลตำบลหนองสาหร่าย                   |
| อนุมัติ :                                                                       | นายสมเกียรติ ก้อนทอง<br>นายกเทศมนตรีตำบลหนองสาหร่าย                 |
| แบบแสดง :                                                                       | รายการประกอบแบบ<br>และรายละเอียดข้อกำหนดระบบประปา<br>มาตรฐาน :      |
| 1 : 100                                                                         | 16 / 2567                                                           |
| วันที่ / เดือน / ปี                                                             | 4 / 7                                                               |

เทคนิคการปิด - ปากบ่อ  
 ให้ทำการเป่าล้างบ่อก่อนกลับบ่อ  
 ใส่ดินเหนียววันเป็นลูกกลมแห้งใส่บ่อ  
 - ระดับพื้นดิน

- ชั้นดินเหนียว

- ชั้นน้ำเค็ม

- ชั้นดินเหนียว

- ชั้นน้ำจืด

- ท่อรับทราย



ทิศทางการไหล

แบบแสดงชั้นตอนการกลับบ่อน้ำบาดาล

### ก่อนดำเนินการกลับบ่อน้ำบาดาลผู้รับจ้างต้องดำเนินการดังนี้

1. ผู้รับจ้างต้องทำการเจาะเป่าบ่อเดิม เพื่อเอาดินออก
2. ให้ทำการเป่าล้างเอาทรายออกก่อน
3. ให้นำดินเหนียวบริสุทธิ์ขึ้นเป็นลูกกลม ตากให้แห้ง แล้วนำไปใส่บ่อที่จะทำการอุดกลบจนเต็มปากบ่อ และรอจนยุบตัวให้เต็มจนเต็มๆทิ้งระยะเวลาไว้
4. หลังจากใส่ดินเหนียวครบกำหนดเวลาให้ทำการ เทปูนคอนกรีตปิดปากบ่อ

สำเนาถูกต้อง

(นายสมเกียรติ ก้อนทอง)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง  
 วศ. ธีติพันธ์ ปัญเศษ  
 สำนักวิศวกรรมโยธา 9872

|                                                                                 |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|  |                      |
| กองช่าง                                                                         | เทศบาลตำบลหนองสามวัง |
| เจ้าของโครงการ :                                                                |                      |
| เทศบาลตำบลหนองสามวัง                                                            |                      |
| อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี                                                   |                      |
| โครงการ :                                                                       |                      |
| โครงการเจาะระบบปรับปรุงระบบบำบัดน้ำ                                             |                      |
| บริเวณซอยแจ้งใต้ หมู่ที่ 2                                                      |                      |
| สถานที่ตั้งโครงการ :                                                            |                      |
| บริเวณซอยแจ้งใต้                                                                |                      |
| หมู่ที่ 2 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ                                               |                      |
| จังหวัดปทุมธานี                                                                 |                      |
| เขียนแบบ :                                                                      |                      |
| อนัน                                                                            |                      |
| นางสาวศศิญา คณิน                                                                |                      |
| ผู้ช่วยนายก อบจ.ปทุมธานี                                                        |                      |
| ตรวจ :                                                                          |                      |
| นายสมเกียรติ ก้อนทอง                                                            |                      |
| ผู้อำนวยการกองช่าง                                                              |                      |
| เห็นชอบ :                                                                       |                      |
| นางชยาภรณ์ เขียวพันธ์                                                           |                      |
| ปลัดเทศบาลตำบลหนองสามวัง                                                        |                      |
| อนุมัติ :                                                                       |                      |
| นายชยาภรณ์ เขียวพันธ์                                                           |                      |
| นายก อบจ.ปทุมธานี                                                               |                      |
| นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวัง                                                      |                      |
| แบบแสดง :                                                                       |                      |
| แบบแสดงชั้นตอนการกลับบ่อน้ำบาดาล                                                |                      |
| มาตราส่วน :                                                                     |                      |
| 1 : 100                                                                         |                      |
| แบบเลขที่ :                                                                     |                      |
| 16 / 2567                                                                       |                      |
| แผ่นที่ / รวมแบบ                                                                | วัน / เดือน / ปี     |
| 5 / 7                                                                           | 19 / 08 / 2567       |



กองช่าง  
เทศบาลตำบลหนองสามวัง

เจ้าของโครงการ :

เทศบาลตำบลหนองสามวัง  
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

โครงการ :

โครงการระบบประปาบาดาล  
บริเวณซอยแจ้งใต้ หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้งโครงการ :

บริเวณซอยแจ้งใต้  
หมู่ที่ 2 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ  
จ.ปทุมธานี

เขียนแบบ :

นายสมชาย ช่างปถม

นายสมชาย ช่างปถม  
ผู้ช่วยนายก อบจ.ปทุมธานี

ตรวจ :

นายสมชาย ช่างปถม  
ผู้ช่วยนายก อบจ.ปทุมธานี

เห็นชอบ :

นางชยาภรณ์ เทียวพันธ์  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองสามวัง

อนุมัติ :

นายชยาภรณ์ เทียวพันธ์  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองสามวัง

แบบแสดง :

แบบขยายการติดตั้ง

มาตราส่วน :

1 : 75

แบบเลขที่ :



16 / 2567

แผ่นที่ / รวมแผ่น

6 / 7

วัน / เดือน / ปี

19 / 08 / 2567



ขยายการฝังท่อ

สำเนาถูกต้อง

(นายสมชาย ช่างปถม)

ผู้ดำเนินการก่อสร้าง



วศ.ธิตินันท์ ปัญเศษ  
สามัญวิศวกรโยธา 9872

(นายสมชาย ช่างปถม)



## เทศบาลตำบลหนองสามวัง

ชื่อโครงการ \_\_\_\_\_  
ปริมาณงาน \_\_\_\_\_  
งบประมาณ \_\_\_\_\_  
เริ่มสัญญา \_\_\_\_\_  
ผู้รับจ้าง \_\_\_\_\_  
ผู้ควบคุมงาน \_\_\_\_\_  
วันสิ้นสุดสัญญา \_\_\_\_\_  
กรรมการตรวจรับพัสดุ 1. \_\_\_\_\_  
2. \_\_\_\_\_  
3. \_\_\_\_\_



## แสดงรูปแปลน, ด้านหน้า, ด้านข้าง

มาตราส่วน 1:25

### รายการประกอบแบบ


1. โครงสร้างเหล็กต้องทำเสร็จก่อนขึ้นสนิม
2. โครงสร้างเหล็กที่เสี้ยนสนิมหน้า 2 ครั้ง ทั้งสองด้าน (สีเดียว)
3. ตัวอักษรแบบพิมพ์ชนิดสติกเกอร์สีขาว
4. ขนาดตัวอักษรกำหนดตามความเหมาะสม
5. ค่าแรงติดตั้งกำหนดตามความเป็นจริง
6. งบประมาณการเบิกจ่ายโครงการ

## สำเนาถูกต้อง

(นายสมเกียรติ ก้อนทอง)

ผู้อำนวยการกองช่าง

วศ. รัชิตพันธ์ ปัญญา  
สามัญวิศกรโยธา 9872



## แสดงรูปด้านหลัง

มาตราส่วน 1:25



กองช่าง  
เทศบาลตำบลหนองสามวัง

เจ้าหน้าโครงการ :

เทศบาลตำบลหนองสามวัง  
อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี

โครงการ :

โครงการจะบ่อประปาบาดาล  
บริเวณซอยแจ้งใต้ หมู่ที่ 2

สถานที่ตั้งโครงการ :

บริเวณซอยแจ้งใต้  
หมู่ที่ 2 ต.หนองสามวัง อ.หนองเสือ  
จ.ปทุมธานี

เขียนแบบ :

วศ. รัชิตพันธ์  
นางสาวรัชิตา คณิน  
ผู้ชำนาญช่างโยธา

ตรวจ :

นายสมเกียรติ ก้อนทอง  
ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ :

นางชยภาณี เกียรติพันธ์  
ปลัดเทศบาลตำบลหนองสามวัง

อนุมัติ :

นายชยภาณี เกียรติพันธ์  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองสามวัง

แบบแปลน :

ป้ายประจำพื้นที่

มาตราส่วน : 1:25

แบบแปลน : 16 / 2567

แผ่นที่ / รวมแบบ : 19 / 08 / 2567

วันที่ / เดือน / ปี : 7 / 7