

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีไขงานก่อสร้าง

- 1.ชื่อโครงการ จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีถาดเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ
ขนาดใหญ่ 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ณ บ้านสำโรงน้อย,บ้านหนองแคน,บ้านพงพรต หมู่ที่ 6,13
และ 17 ตำบลหนองห้าง อำเภอดุสิต จังหวัดศรีสะเกษ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ 2569 จำนวน 2,844,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568
เป็นเงิน 2,844,000 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 ตามบัญชีนวัตกรรมไทยโดยสำนักงานงบประมาณ ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2568 ฐั รหัสน 01020005
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายทนต์ศักดิ์ อึ้งไชยพร ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง ประธานกรรมการ
 - 6.2 นายบุญญพัฒน์ บุญญา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน กรรมการ
 - 6.3 นายวุฒิวิจักขณ์ ละเมอพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน กรรมการ

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายวุฒิวิจักขณ์ ละเมอพันธ์)
เจ้าพนักงานประปาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายบุญญพัฒน์ บุญญา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายทนต์ศักดิ์ อึ้งไชยพร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง

โครงการเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีภาคเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบ
ล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

บ้านลำโรงน้อย,บ้านหนองแคน,บ้านพงพรต

หมู่ที่ ๖,๑๓ และ ๑๗ ตำบลหนองห้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองห้าง

อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ

รายการประกอบแบบ

งานระบบถังกรองน้ำ

รายการประกอบแบบระบบถังกรองน้ำประปา (คลื่นวชิ) ขนาด 10 ลบ.ม./ชม





1. งานติดตั้ง
 - เหล็กตัวถัง SS400 หน้า 4 มม
 - คลื่นเหล็กปิดพื้นถัง plate 9 มม
 - ฝาถังพร้อมบุฉนวน 9 มม
 - เหล็ก Bottom plate 1/2" 9 มม
 - น็อต ขนาด 12 มม พุกเหล็ก 16 มม
2. งานสี
 - สีทากายนอกชนิด TOA Dipton หรือเทียบเท่า
 - สีทากายในชนิด TOA Epoguard W หรือเทียบเท่า
3. ระบบวาล์วควบคุม
 - วาล์วหัวรับไฟฟ้า 2" 3 ตัว หรือเทียบเท่า
 - วาล์วหัวรับไฟฟ้า 3" 1 ตัว หรือเทียบเท่า
 - ตู้ควบคุมระบบถังกรองอัตโนมัติ ควบคุมด้วย PLC

หมายเหตุ : บริษัท เอนิคา อินโนเวชั่น ขอสงวนสิทธิ์ตามใบประกอบสินค้าที่ 1803002942


4. งานประสานท่อของระบบถังน้ำ
 - ชนิดท่อ pvc ขึ้น 13.5 สำหรับท่อขึ้น ท่อน้ำล้างย้อน
 - ชนิดท่อ pvc ขึ้น 5 สำหรับท่อน้ำใส ท่อระบายตะกอนตามถังอากาศ ท่อน้ำตามถังอากาศ
- ท่อระบายตะกอนล่าง ท่อระบายตะกอนบน
- ชนิดอุปกรณ์ ข้อต่อ ข้อต่อ pvc
5. สารกรองต่างๆ ตามความเหมาะสมของคุณภาพน้ำดิบ

หมายเหตุ : การเปลี่ยนแปลงรายการขึ้นอยู่กับคุณภาพน้ำดิบ
สามารถทำได้ตามความเหมาะสม

ผู้ร่าง	
เขียนแบบ	
วิศวกรโครงสร้าง	วิศวกรโครงสร้าง สส1053
วิศวกรระบบ	วิศวกรระบบ สส1053
เขียนรายการประกอบ	เขียนรายการประกอบ สส1053
เซ็นเซอร์	
อนุมัติ	CA
แก้ไข/REVISION :	
NO.	DESCRIPTION
BY/DATE	
แนบแสดง/TITLE:	รายการประกอบ
มาตราส่วน/SCALE	1:50
แผ่นที่/PAGE	รวม/TOTAL
A-02	-
ตรวจสอบ/CHECK:	
ตรวจสอบรายการประกอบแบบถังกรองน้ำประปา (คลื่นวชิ) ให้ถูกต้องตามแบบ	



หน้า ๑			
ชื่อแบบ			
วิศวกรโครงการ			
ปวิณ ไกรสรณ์ สท.10531			
วิศวกรงานระบบ			
ชยมนันท์ สีสกุล ปท.38913			
เป็นข้อ			
อนุมัติ			
แก้ไข/REVISION :			
NO.	DESCRIPTION	BY	DATE
แบบส่ง/FILE:			
แปลนพื้นที่วาง-บน			
รูปด้าน 1-2			
มาตราส่วน/SCALE	1:50		
แผ่นที่/PAGE	A-05	รวม/TOTAL	-
ตรวจ/ตรวจสอบ/CHECK: วิศวกรสถาปัตย์/Architectural Engineer วิศวกรโยธา/Structural Engineer วิศวกรเครื่องกล/Mechanical Engineer วิศวกรไฟฟ้า/Electrical Engineer วิศวกรสุขาภิบาล/Sanitary Engineer			



ฐานเครื่องกรองน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 3x3 ม
หนาไม่น้อยกว่า 0.25 ม

0.25

แปลนฐานถังกรองน้ำ
มาตราส่วน 1:25

แปลนฐานถังกรองน้ำ
มาตราส่วน 1:25

หมายเหตุ: สามารถปรับเสริมฐานยก ขนาด 1.8x1.8 ม ตรงกลางฐาน ตามระดับความสูงกรองเดิมของระบบประปาเดิม

ผู้ร่าง

เขียนแบบ

วิศวกรโครงสร้าง

นพิน ไกรสรณ์ คย.10531

วิศวกรงานระบบ

ชญ.นพธ์ สันตกุล ภา.38913

เห็นชอบ

อนุมัติ

แก้ไข/REVISION :
NO. DESCRIPTION BY/DATE

แบบแสดง/TITLE:

โครงสร้างฐานถังกรองน้ำ

มาตรฐาน/SCALE 1:25

แผ่นที่/PAGE รวม/TOTAL

A-07 -

ตรวจสอบ/CHECK:
เมื่อตรวจสอบอยู่ในเอกสารจะระบุรายการที่
ไม่ถูกต้องไว้ด้วยวงสีแดง ให้แก้ไขก่อนลงพิมพ์