

ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR)
โครงการ ปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบดาด หมู่ที่ ๓ และ ๕ ตำบลช้างน้อย
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑. หลักการเหตุผล / ความเป็นมา

เนื่องจากในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง หมู่ที่ ๓ และ ๕ ตำบลช้างน้อย ยังมีปัญหาคุณภาพน้ำ/ประสิทธิภาพ/ระบบบำบัดน้ำ ของระบบประปาหมู่บ้าน จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประปาให้มีการผลิตน้ำที่มีคุณภาพ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งเป็นบทบาทและหน้าที่หนึ่งขององค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง จึงได้ดำเนินการจัดหาเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีมาตรฐานอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ระบบ พร้อมทั้งเก็บน้ำขนาดความจุ ๔๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง เพื่อติดตั้งที่หมู่ที่ ๓ และ ๕ ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการแก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน งบประมาณที่ได้รับสรร จำนวน ๒,๕๕๑,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) นั้น

๒. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อดำเนินการจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีมาตรฐานอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน ๒ ระบบ พร้อมทั้งเก็บน้ำขนาดความจุ ๔๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง ตามปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้านแบบดาด หมู่ที่ ๓ และ ๕ ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๒.๑ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำจากระบบประปาหมู่บ้านให้ดีขึ้น

๒.๒ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่ที่ ๓ และ ๕ ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๓. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการ

/ขีดขวาง...

ขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการคัดเลือกครั้งนี้

๓.๘ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ ต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับแต่งตั้งอย่างเป็นทางการจากผู้ผลิตเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีสภาพเต็มอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๕

๔. รูปแบบหรือคุณลักษณะ

๔.๑ เครื่องผลิตน้ำประปาจะต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้

๔.๑.๑ เป็นเครื่องผลิตน้ำประปามีกำลังการผลิตไม่น้อยกว่า ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง

๔.๑.๒ ต้องอยู่ในบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงบประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๕ ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม ๒๕๖๘

๔.๑.๓ แบบแปลน ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบัญชีนวัตกรรม รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๕ ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม ๒๕๖๘

๔.๒ รายละเอียดคุณลักษณะถึงเก็บน้ำจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

๔.๒.๑ ถึงเก็บน้ำประสิทธิภาพสูง มีขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม. มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔.๘๕ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๒ เมตร

๔.๒.๒ เป็นถังเก็บน้ำแบบเหล็กกรัดลอนสำเร็จรูป (Fully Knocked-Down Tank) ที่สามารถถอดประกอบได้ ด้วยวิธีการขันด้วยน็อต (ยกเว้นฐานราก) มีวัสดุทึบกันน้ำ (ผ้าใบเคลือบ) อยู่ภายในที่สามารถทำการโยกย้ายได้ โรงงานผู้ผลิตจะต้องได้รับมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ ISO๑๔๐๐๑ และ ISO๔๕๐๐๑

๔.๒.๓ ถังเก็บน้ำมีลักษณะเป็นถังทรงกระบอก โดยมีปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า ๔๐ ลบ.ม. (๔๐ ลูกบาศก์เมตร) มีความสูงไม่น้อยกว่า ๒.๒ เมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔.๘๕ เมตร

๔.๒.๔ ผนังถังเก็บน้ำลอนลูกฟูกผลิตจากเหล็กกรัดเย็น โดยต้องมีค่าความแข็งแรง ณ จุดครากชั้นคุณภาพไม่น้อยกว่า ๓๐๐ Mpa (Yield Strength of minimum) ผ่านกระบวนการเคลือบสารอลูซิงค์ ซึ่งสารอลูซิงค์ ประกอบด้วยอลูมิเนียม ๕๕% สังกะสี ๔๓.๕% ด้วยวิธีการชุบร้อนแบบต่อเนื่องตามมาตรฐาน Australia Standard AS ๑๔๔๕ (Hot-dipped zinc coated, aluminum/zinc-coated or aluminum/zinc/magnesium-coated steel sheet) ปิดหัวน็อตผนังด้วยตัวปิดหัวน็อต รอยต่อ (Joints) โครงสร้างถังเก็บน้ำ ใช้สลักเกลียว/แป้นเกลียว และแหวน (Tank Bolts/Nuts) ขนาดไม่น้อยกว่า M๑๒ เป็นวัสดุประเภท Galvanized Silo Bolt, Nut and Washer โดยมีค่า Ultimate Tensile Strength (Min UTS) ไม่น้อยกว่า G๘.๘

๔.๒.๕ มีค่าระดับการเคลือบไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กรัม/ ตรม. (AZ๑๕๐) ผนังถังเก็บน้ำลอนลูกฟูกที่ผลิตจากเหล็กกรัดเย็น ต้องผลิตภายใต้มาตรฐาน Australia Standard AS ๑๓๙๗ (Metal Coated Steel) หรือมาตรฐานญี่ปุ่น JIS G๓๓๒๑ หรือ SANS ๙๓๖๔

๔.๒.๖ หลังคาถังเก็บน้ำลอนลูกฟูกผลิตจากเหล็กกรัดเย็น หนา ๐.๔๒ (ความหนาเหล็กก่อนเคลือบ) มีค่าความแข็งแรง ณ จุดครากชั้นคุณภาพไม่น้อยกว่า ๕๕๐ Mpa (Yield Strength of minimum) ที่ผ่านกระบวนการเคลือบสารอลูซิงค์ ซึ่งสารอลูซิงค์ประกอบด้วยอลูมิเนียม ๕๕% สังกะสี ๔๓.๕%

/ด้วยวิธี...

ด้วยวิธีการชุบร้อนแบบต่อเนื่องตามมาตรฐาน Australia Standard AS ๑๔๔๕ (Hot-dipped zinc coated, aluminum/zinc-coated or aluminum/zinc/magnesium-coated steel sheet)

๔.๒.๗ มีค่าระดับการเคลือบไม่น้อยกว่า ๑๕๐ กรัม/ ตรม. (AZ๑๕๐) พ่นถึงเก็บน้ำลอนลูกฟูกที่ผลิตจากเหล็กกรีดเย็น ต้องผลิตภายใต้มาตรฐาน Australia Standard AS ๑๓๖๕ (Metal Coated Steel) หรือมาตรฐานญี่ปุ่น JIS G๓๓๒๑

๔.๒.๘ โครงหลังคาสำหรับรับหลังคาถึงเก็บน้ำ ทำจากวัสดุเหล็กชุบฮอตดิพกัลวาไนซ์ (Hot-Dip Galvanized) ตาม มาตรฐาน Australia Standard AS ๑๕๕๔

๔.๒.๙ ผ่านการทดสอบแรงลมตาม มาตรฐาน Australia Standard AS ๑๑๗๐ (Structure Design Action) หรือมาตรฐาน SANS ๑๐๑๖๕

๔.๒.๑๐ การออกแบบโครงสร้างรับหลังคาถึงเก็บน้ำเป็นระบบ Roof Truss System ผ่านมาตรฐาน Australia Standard AS ๔๑๐๐ (Steel Structure) โดยไม่มีเสากลาง

๔.๒.๑๑ วัสดุป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน (Cathodic Protection)

๔.๒.๑๒ ติดตั้งวัสดุ ป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน Galvanic (Sacrificial) Anodes ที่ผลิตจาก แมกนีเซียม ตามมาตรฐาน Australia Standard AS๒๒๓๙ (Galvanic (Sacrificial) Anodes for Cathodic Protection) โดยรอบผนังถึงเก็บน้ำเพื่อป้องกันการเกิดสนิมและการกัดกร่อน

๔.๒.๑๓ ใช้วัสดุรองรับน้ำชนิด FOOD GRADE ผลิตจาก LLDPE (Linear Low-Density Polyethylene) มีความหนา ตั้งแต่ ๐.๖๕ มม. วัสดุรองรับน้ำมีแรงดึงสูง สามารถทนการแตกร้าวจาก อุณหภูมิ -๓๐ องศาเซลเซียส ถึง +๗๐ องศาเซลเซียส รับแรงดันน้ำ ๒๕๐Kpa แรงดึงที่จุดขาด Warp ๓๗๕lbs/๕๐mm (ASTM D๗๕๑) Weft ๓๘๔lbs/๕๐mm (ASTM D๗๕๑) ค่าความยืดตัว Warp ๒๔% (ASTM D๗๕๑) Weft ๒๕% (ASTM D๗๕๑) การฉีกขาดจากการตัด Warp ๔๕lbs (ASTM D๔๕๓๓) Weft ๕๑lbs (ASTM D๗๕๑)

๔.๒.๑๔ เป็นผลิตภัณฑ์ระดับ Food Grade โดยผ่านมาตรฐาน ANSI/NSF-๖๑ และ AS/NZS ๔๐๒๐ จาก NSF International อเมริกา และ Australian Water Quality Centre สามารถใช้ดื่มกินได้

๔.๒.๑๕ สามารถทนความเข้มข้นคลอรีนได้ไม่ถึง ๕ ppm ทนกรด-ด่าง ได้ไม่น้อยกว่า ๓ -๙

๔.๒.๑๖ การติดตั้งรองรับน้ำปูรองด้วยวัสดุใยสังเคราะห์ชนิดพิเศษทำจากโพลีเอสเตอร์

๔.๒.๑๗ ท่อน้ำเข้าถึงเก็บน้ำทำด้วย BSP ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด (ระดับบนถึง)

๔.๒.๑๘ ท่อน้ำออก (สูบน้ำออกจากถัง) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ชุด พร้อมวาล์วน้ำ

๔.๒.๑๙ ท่อน้ำล้นทำด้วยพลาสติก U-PVC เข้าลอนผนัง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๒๐ มีบันไดภายนอกและภายในถึงเก็บน้ำ เป็นวัสดุฮอตดิพกัลวาไนซ์ จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๒๑ มีบรรทัดบอกระดับน้ำภายนอกถึงเก็บน้ำ จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๒๒ มีช่องฝาปิดบนหลังคา (Roof Access Hatch) ผลิตจากวัสดุประเภทเหล็กกล้าไนท์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐x๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด

๔.๒.๒๓ ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยระบุชื่อโครงการโดยมีเอกสารแนบในวันเสนอราคา

/๔.๒.๒๔ รับประกันฯ...

๔.๒.๒๔ รับประกันคุณภาพ ๑๘ เดือน

๔.๒.๒๕ แบบแปลน ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

๕. ระยะเวลาการดำเนินการ

ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีภาคเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ จำนวน ๒ เครื่อง พร้อมถังเก็บน้ำขนาดความจุ ๔๐ ลูกบาศก์ จำนวน ๑ ถัง ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๖. สถานที่การติดตั้ง

ให้ดำเนินการติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีภาคเติมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติ จำนวน ๒ ระบบ พร้อมถังเก็บน้ำขนาดความจุ ๔๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๑ ถัง หมู่ที่ ๓ และ ๕ ตำบลช้างน้อย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๗. เงื่อนไขการชำระเงิน

โดยกำหนดการจ่ายเงินของผู้ว่าจ้างเป็นงวดดังนี้

- งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานติดตั้งเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีภาคเติมอากาศแบบน้ำหมุนวน และระบบล้างย้อนสารกรองอัตโนมัติแล้วเสร็จตามรูปแบบและรายการที่ระบุในบัญชีนวัตกรรมรหัส ๐๑๐๒๐๐๐๕ พร้อมทดสอบระบบเสร็จสิ้น ดำเนินการเก็บกวาดและทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ติดตั้งให้เรียบร้อย

๘. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดหาจำนวน ๒,๕๕๑,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

ราคากลาง ๒,๕๕๑,๐๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งราคาได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีอากร และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๙. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอราคาด้วยวิธีการคัดเลือกในครั้งนี้อำนาจการบริการส่วนตำบลกระแซงจะมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้

๙.๑ ผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่กำหนดหรือยื่นเอกสารไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วน องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซงจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดเล็กน้อยหรือกรณีใช้สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะที่พิจารณาเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซงเท่านั้น

๙.๒ พิจารณาโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

๑๐. การรับประกัน

ผู้ชนะการคัดเลือกต้องรับประกันการชำรุดและบกพร่องจากการใช้งานของตัวเครื่องที่ไม่รวมสารกรองเป็นเวลา ๑๘ เดือน นับจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง ได้ตรวจรับเครื่องผลิตน้ำประปาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๑๑. กำหนดยื่นราคา

ผู้เสนอราคาจะต้องกำหนดยื่นราคาที่เสนอไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันเสนอราคา

๑๒. การทำสัญญา

ผู้ชนะการคัดเลือก จะต้องทำสัญญากับองค์การส่วนตำบลกระแซง ภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาจ้างที่เสนอราคาได้ ให้องค์การส่วนตำบลยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๑๒.๑ เงินสด

๑๒.๒ เชื้อที่ธนาคารสั่งจ่าย ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๑๒.๓ หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

๑๒.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้า ประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกัน

๑๒.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันจะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญาและทางองค์การบริหารส่วนตำบลจะคืนหลักประกันสัญญาให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบทั้งปวงตามสัญญาแล้ว

๑๓. หลักฐานและเอกสารในการยื่นข้อเสนอ

ผู้ประสงค์ที่จะยื่นเสนอราคา ให้ส่งเอกสารบรรจุซองข้อเสนอที่ผนึกซองเรียบร้อยและจำหน่ายถึงประธานคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีคัดเลือกโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตน้ำประปาที่มีอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ ขนาดใหญ่ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย โดยสำนักงานประมาณ รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๕ ทั้งนี้ผู้เสนอราคาจะต้องบรรจุเอกสารในซองให้ครบถ้วน ดังนี้

๑๓.๑ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) ประทับตราพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑๓.๒ ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ (ถ้ามี) สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) ประทับตราพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑๓.๓ สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) และสำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ประทับตราพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑๓.๔ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล (ผู้ลงนามในสัญญา) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑๓.๕ ในกรณีมอบอำนาจ

- หนังสือมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจช่วง (ถ้ามี) พร้อมติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย (ลงวันที่ก่อนหรืออย่างช้าภายในวันทำสัญญา)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ผู้รับมอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจช่วง (ถ้ามี) และพยาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๑๓.๖ หนังสือแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากผู้ผลิตเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีสภาพเดิมอากาศแบบน้ำหมุนวนและระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ ตามบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส ๐๑๐๒๐๐๐๕

๑๓.๗ ผู้ยื่นเสนอราคาจะต้องเสนอคุณลักษณะเฉพาะและรูปแบบของเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีสภาพเดิมอากาศแบบน้ำหมุนวน และระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ ที่นำเสนอในการจัดซื้อในครั้งนี้ พร้อมประทับตราและรับรองเอกสาร

๑๓.๘ ใบเสนอราคาของเครื่องผลิตน้ำประปาที่มีสภาพเดิมอากาศแบบน้ำหมุนวน และระบบล้างยอนสารกรองอัตโนมัติ พร้อมประทับตราและลงนามรับรอง


๑๔. อัตราค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง ในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินตามสัญญาจ้างต่อวัน

จัดทำ(ลงชื่อ).....สุกัญญา ชัยประภา.....

(นางสาวสุกัญญา ชัยประภา)

คนงาน

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นายการุณ พิริยาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายอภินันท์ บุชาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง เทศบาลเมืองบางไทร

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายสืบพงศ์ ดอนมุงคุณ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นายการุณ พิริยาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติ

.....
.....

(นายสุชาติ สนธิทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแซง