

## การแบ่งงวดงาน-งวดเงิน และระยะเวลา

สิ่งก่อสร้าง	งานจ้างซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด)
	จำนวน ๑ งาน
สถานที่ก่อสร้าง	โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
	ระยอง ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
ราคาค่าก่อสร้าง	๑๐๐ %
ระยะเวลาก่อสร้าง	๑๒๐ วัน (หนึ่งร้อยยี่สิบวัน)
การก่อสร้างแบ่งเป็น	๒ งวด (สองงวด)

**งวดที่ ๑**                      จำนวนเงิน    ๕๐ %    (ร้อยละสี่สิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการงานจ้างซ่อมแซมอาคารตลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด)

๑. หมวดสิ่งก่อสร้าง

### ๑.๑ งานติดตั้งผ้าเพดาน

- ฝาฉาบเรียบยิปซัมบอร์ดหนา ๙ มม. โครงเคร่าสังกะสี

## ๑.๒ หมวดงานผนังห้อง

- งานผนังอลูมิเนียมกระจกใส หนา ๕ มม.

### ๑.๓ หมวดงานประตุ

- (D๑) งานติดตั้งประตูบานเลื่อน ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๐๐ เมตร

- (D๒) งานติดตั้งประตูปานเลื่อน ขนาด ๑.๐๐ x ๒.๐๐ เมตร

### ๑.๔ หมวดงานระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมยัดใบพับ ชนิดฝังฝ้ายิบซั่ม หลอด LED T๘ ขนาด ๒ x ๑๘ W

- โคมไฟฟ้าแบบมีตะแกรงอลูมิเนียมถึบพับ ชนิดผ้งผ้ายิบซึม หลอด LED T๘ ขนาด ๒ x ๙ W

- ปลั๊กกราฟด์คู่

- สวิตช์ไฟ

- สายปลั๊กไฟ

- สายไฟสวิตช์

- ท่อ PVC  $\frac{3}{4}$  นิ้ว

### ๑.๕ หมวดสุขภัณฑ์

- อ่างล้างมือสแตนเลส ๑ หลุม ชนิดมีที่วางด้านข้างพร้อมขาตั้ง

- ก๊อกน้ำพร้อมท่อน้ำ  $\varnothing$  1/2 นิ้ว

- ก๊อกน้ำพร้อมท่อน้ำ  $\varnothing$  ๒ นิ้ว

## ๒. หมวดงานติดตั้งระบบท่อลม (Duct System)

## ๒.๑ งานติดตั้งท่อลมส่งอากาศพร้อมอุปกรณ์

- งานท่อลมส่งอากาศ ชนิด PID

- หิวจ่ายอากาศเข้า

- ให้อากาศออก

rd  
april ✓  
From India

๓. หมวดระบบควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศและชุดควบคุมความดัน

๓.๑ ชุดควบคุมการทำงานระบบปรับอากาศ

- ตู้สวิตช์บอร์ด
- ชุดควบคุมแอร์
- ชุดควบคุมดูดอากาศ Exhaust
- Electrical Accessories Materials

๓.๒ ชุดควบคุมแรงดัน

- Differential Pressure Gauge ๐.๔" E๗๕ ชนิดเข็ม Scale ๐-๓ in.Wg.

ทั้งหมดแล้วเสร็จ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

งวดที่ ๒ (สุดท้าย) จำนวนเงิน ๖๐ % (ร้อยละหกสิบของเงินสัญญาจ้าง)

จ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการงานจ้างซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด)

๑. เครื่อง Compounding Isolator SCI-๒GB-N๑SL-๓

๒. เครื่องปรับอากาศขนาดไม่น้อยกว่า ๖๐,๐๐๐ BTU

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดซ่อนในฝ้าต่อท่อลม Air Flow ๒๐๐๐ CFM

๓. เครื่องระบายอากาศพร้อมพัดลม

- ปรับระดับแรงดันลมได้ ๐-๑๐๐ % ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐ CFM.@๓.๐ IN.W.G
- FRE FILTER ๒๔ x ๒๔ x ๑๒ นิ้ว
- HEPA FILTER ๒๔ x ๒๔ x ๑๒ นิ้ว

๔. เครื่องเติมอากาศแบบต่อท่อลม ขนาด ๔๗๐ CFM

และได้ก่อสร้างรายการต่าง ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ ครบถ้วน ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญาทุกประการ (กำหนดเวลา ๖๐ วัน)

๒  
ฉันท  
วิวัฒน์ ใจดี

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมอาคารคลอดและพักผู้ป่วย (ห้องเตรียมยาเคมีบำบัด) จำนวน ๑ งาน  
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒,๐๗๒,๓๓๙.๘๑ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นสองพันสามร้อยสามสิบเก้าบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)
๔. ลักษณะงาน  
โดยสังเขป  
ระบบโครงสร้าง - โครงอลูมิเนียมกระจกใส  
ระบบไฟฟ้า - โคมไฟ LED  
ระบบฝ้าเพดาน - ฝ้าฉาบเรียบ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่  
ราคากลาง เป็นเงิน ๑,๙๗๑,๖๖๖.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง  
- แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.๕) และแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 

๗.๑ นายไพศาล กุชโร	นายช่างโยธาอาวุโส	เทศบาลเมืองมาบตาพุด	ประธานกรรมการ..... <i>๒</i> .....
๗.๒ นายวันทา เหล่าอุดม	นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน	รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง	กรรมการ..... <i>๒๓๓/๗๕๖</i> .....
๗.๓ นายอาทิตย์ ประสานพันธ์	นายช่างเทคนิคชำนาญงาน	รพ.เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง	กรรมการ..... <i>๒๓๓/๗๕๖</i> .....