

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
สำหรับจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๙๗ เครื่อง
สำหรับติดตั้ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๑. ความเป็นมา

ตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจากสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน ๖๒ แห่ง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองสาธารณสุข โดยนายกองค์การบริหารส่วน จังหวัดเชียงใหม่ มีนโยบายด้านการสุขภาพและอนามัยของประชาชน “สุขภาพดีใกล้บ้าน” และมีความประสงค์ จะพัฒนาศักยภาพ การให้บริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในสังกัดองค์การบริหารส่วน จังหวัด เพื่อเป็นการพัฒนาในด้านการให้บริการด้านสุขภาพประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีนโยบายให้มีการจัดตั้งหน่วยบริการประจำ CUP หรือ Contracted Unit for Primary care ที่เป็นคู่สัญญาในการจัดบริการปฐมภูมิกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยกำหนดให้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๐ แห่ง จัดตั้ง หน่วยบริการ CUP ดังนั้น จึงมีความจำเป็นต้องจัดเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการบริหารและการบริการของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองรับการ จัดตั้งหน่วยบริการ CUP และเพื่อตอบสนองนโยบายในการพัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขอย่างเต็มรูปแบบ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความจำเป็นต้องจัดหาเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๙๗ เครื่อง เพื่อรองรับการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขและบุคลากร วิชาชีพอื่นที่ปฏิบัติงานประจำ ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๙๗ เครื่อง สำหรับ ติดตั้ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง
๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๐ เครื่อง
๓. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๗ เครื่อง
๔. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๓๓ เครื่อง
๕. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๔ เครื่อง
๖. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒๑ เครื่อง

พ.จ.อ.....ประธานกรรมการ
(ถวัลย์ พวงบุบผา)

.....กรรมการ
(นายนิกร ยะแสน)

.....กรรมการ
(นายคณธร ฉัตรเงิน)

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วน ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาผู้มีอาชีพดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ ณ วันได้รับหนังสือเชิญชวน หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการซื้อโดยวิธีคัดเลือกครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) โดยให้แนบสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
- ๓.๑๑ ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารแสดงมูลค่าสุทธิของกิจการเป็นไปตามรายละเอียดตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒ / ว๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ข้อ ๑.๑

๔. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน จำนวน ๙๗ เครื่อง สำหรับติดตั้ง ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นครุภัณฑ์ที่อยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ฉบับเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ของสำนักงานงบประมาณ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ มีดังต่อไปนี้

๑. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๓,๐๐๐ บีทียู ราคาต่อหน่วย ๓๐,๙๐๐.-บาท (สามหมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๒ เครื่อง

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู

๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๕๕-๒๕๕๗ , มอก. ๒๑๓๔ -๒๕๕๓ , มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๖๑ และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

พ.จ.อ.....ประธานกรรมการ

(ถวัลย์ พวงบุบผา)

.....กรรมการ

(นายนิกร ยะแสน)

.....กรรมการ

(นายคณธร ฉัตรเงิน)

๖) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับ หุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๗) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๓,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐.-บาท

๒. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ราคาต่อหน่วย ๔๐,๕๐๐.-บาท (สี่หมื่นเก้าร้อยบาทถ้วน) (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑๐ เครื่อง

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๕๕-๒๕๕๗ , มอก. ๒๑๓๔-๒๕๕๓ , มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๖๑ และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๗) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๔,๐๐๐.-บาท

๓. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๒,๐๐๐ บีทียู ราคาต่อหน่วย ๑๘,๕๐๐.-บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑๗ เครื่อง

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ บีทียู

๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๕๕-๒๕๕๗ , มอก. ๒๑๓๔-๒๕๕๓ , มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๖๑ และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

พ.จ.อ.....ประธานกรรมการ

(ถวัลย์ พงษ์บุบผา)

.....กรรมการ

(นายนิกร ยะแสน)

.....กรรมการ

(นายคณธร ฉัตรเงิน)

๓) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

- ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐.-บาท

๔. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๕,๐๐๐ บีทียู ราคาต่อหน่วย ๒๔,๙๐๐.-บาท (สองหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๓๓ เครื่อง

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๕,๐๐๐ บีทียู

๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๕๕-๒๕๕๗ , มอก. ๒๑๓๔-๒๕๕๓ , มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๖๑ และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๓) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

- ชนิดติดผนัง ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐.-บาท

๕. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู ราคาต่อหน่วย ๒๗,๙๐๐.-บาท (สองหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๑๔ เครื่อง

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๘,๐๐๐ บีทียู

๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๕๕-๒๕๕๗ , มอก. ๒๑๓๔-๒๕๕๓ , มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๖๑ และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

พ.จ.อ.....ประธานกรรมการ

(ถวัลย์ พวงบุปผา)

.....กรรมการ

(นายนิกร ยะแสน)

.....กรรมการ

(นายคณธร ฉัตรเงิน)

๗) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

- ชนิดติดตั้ง ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐.-บาท

๖. เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบติดตั้ง (ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู ราคาต่อหน่วย ๓๗,๕๐๐.-บาท (สามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน) (ราคารวมค่าติดตั้ง) จำนวน ๒๑ เครื่อง

๑) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๔,๐๐๐ บีทียู

๒) ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง

๓) ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. ๑๑๕๕-๒๕๕๗ , มอก. ๒๑๓๔-๒๕๕๓ , มอก. ๑๗๐๒๕-๒๕๖๑ และฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ ๕

๔) ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุดทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน

๕) มีความหน่วงเวลาการทำงานของคอมเพรสเซอร์

๖) การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

- แบบแยกส่วน ประกอบด้วยอุปกรณ์ ดังนี้ สวิตช์ ๑ ตัว ท่อทองแดงไปกลับหุ้มฉนวนยาว ๔ เมตร สายไฟยาวไม่เกิน ๑๕ เมตร

๗) ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

(กรณีต้องการแสดงค่าติดตั้งแยกจากราคาเครื่องปรับอากาศ)

- ชนิดติดตั้ง ขนาด ๑๒,๐๐๐ - ๒๔,๐๐๐ บีทียู ๓,๐๐๐.-บาท

๕. เงื่อนไขอื่นๆ

- ผู้ขายจะต้องติดตั้งสินค้าตามสถานที่ที่หน่วยงานระบุ
- เป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
- เป็นผลิตภัณฑ์จากบริษัทที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานแรงงานไทย (มรท.๘๐๐๑) ในขอบข่ายการรับรอง การผลิตเครื่องปรับอากาศแบบติดตั้งภายในทั่วไปและเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่
- ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อกแสดงรายละเอียดคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์และรายละเอียดที่แสดงถึงข้อกำหนดต่างๆในวันยื่นเสนอราคา
- ผลิตภัณฑ์ที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ยี่ห้อเดียวกันทั้งโครงการ

๖. กำหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณตั้งไว้ ๒,๗๙๓,๕๐๐.-บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

พ.จ.อ.....ประธานกรรมการ

(ถวัลย์ พวงบุบผา)

.....กรรมการ

(นายนิกร ยะแสน)

.....กรรมการ

(นายคนธร ฉัตรเงิน)

๙. งดงานและการจ่ายเงิน

ผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายใน ๔๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา โดยให้ส่งมอบจำนวน ๑ งวด ให้ครบถ้วน และเมื่อตรวจรับถูกต้องตามระเบียบกฎหมาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จะจ่ายเงินให้กับผู้ขายให้ครบถ้วนภายในกำหนด ๑ งวด

๑๐. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๑. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติของเครื่องปรับอากาศ ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับตั้งแต่วันส่งมอบพัสดุและต้องมีการรับประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐานผู้ผลิต โดยยื่นเอกสารรายละเอียดการรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ในวันยื่นเสนอราคา

พ.จ.อ..........ประธานกรรมการ
(ถวัลย์ พวงบุบผา)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายนิกร ยะแสน)

(ลงชื่อ)..........กรรมการ
(นายคุณธร ฉัตรเงิน)