คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายช่าง ลำดับ ๐๐๕/๖๘

หมายเลขสิ่งอุปกรณ์

ชื่อสิ่งอุปกรณ์ หินย่อย หรือกรวดย่อย

หน่วยนับ ลูกบาศก์เมตร

๑. <u>คุณลักษณะเฉพาะ</u>

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

๑.๑.๑ หินย่อย หรือกรวดย่อย จะต้องสะอาด แข็ง มีความทนทานปราศจากฝุ่นดิน หรือวัสดุไม่พึงประสงค์อื่น ๆ และจะต้องไม่มีขนาดยาว หรือแบนมากเกินไป

๑.๑.๒ เพื่อใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๒.๑ มีค่าความสึกหรอ (Percentage of Wear) เมื่อทดสอบด้วยเครื่องทดสอบหาความสึกหรอ (Los Angeles Abrasion Machine) ไม่เกินกว่าร้อยละ ๔๐

๑.๒.๒ ขนาดคละจากหยาบไปหาละเอียด เมื่อทำการทดสอบแล้วจะต้องเป็นไปตามตาราง ดังนี้

ขนาดของตะแกรงมาตรฐาน(นิ้ว)	น้ำหนักที่ผ่านตะแกรงเป็นร้อยละ				
	๒”	๑ ๑/๒”	๑”	๓/๔”	๑/๒”
๒ ๑/๒	๑๐๐	-	-	-	-
๒	๙๕-๑๐๐	๑๐๐	-	-	-
๑ ๑/๒	-	๙๕-๑๐๐	๑๐๐	-	-
๑	๓๕-๗๐	-	๙๕-๑๐๐	๑๐๐	-
๓/๔	-	๓๕-๗๐	-	๙๐-๑๐๐	๑๐๐
๑/๒	๑๐-๓๐	-	๒๕-๖๐	-	๙๐-๑๐๐
๓/๘	-	๑๐-๓๐	-	๒๐-๕๕	๔๐-๗๐
เบอร์ ๔	๐-๕	๐-๕	๐-๑๐	๐-๑๐	๐-๕
เบอร์ ๘	-	-	๐-๕	๐-๕	๐-๕

๒. <u>การบรรจุและหีบห่อ</u> -

๓. <u>ข้อกำหนดอื่น ๆ</u>

๓.๑ วิธีการจัดเก็บ จัดเก็บในบริเวณจุดก่อสร้าง หรือในที่จัดเก็บใกล้กับจุดก่อสร้าง

๓.๒ ต้องเป็นของใหม่ซึ่งยังไม่เคยใช้งานมาก่อน และต้องสะอาดปราศจากวัสดุอื่นเจือปน

๓.๓ รายละเอียดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ ให้ถือตามความต้องการของทางราชการ

๔. <u>วิธีการตรวจสอบ</u>

๔.๑ ตามคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๒ ตามตัวอย่าง

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายช่าง ของ นทพ.

๑. น.อ. ประธานกรรมการ

(นาทปิยะ แก้วศรีบุตร)

๒. พ.อ. กรรมการ

(ภาคภูมิ ศิริพันธ์)

๓. พ.อ. กรรมการและเลขานุการ

(ยุทธพล เหลืองศิริธัญญา)

คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว สายช่าง ของ นทพ.

๑. พล.ต. ประธานกรรมการ

(ฐนิตพัฒน์ อุทะนุตนันท์)

๒. พ.อ. กรรมการ

(โสพส แย้มสรวล)

๓. พ.อ. กรรมการ

(ชุมพร ไผ่นาค)

๔. พ.อ. กรรมการและเลขานุการ

(ณกรพงศ์ ธรรม์ภรพิสิฐ)

คุณลักษณะเฉพาะฉบับนี้อนุมัติให้ใช้
ตามหนังสือ นทพ.
ที่ กห ๐๓๐๙/๒๔๒
ลง ๑๐ ม.ค. ๖๘