

ข้อกำหนดขอบเขตงาน (Terms Of Reference : TOR)

งานจ้างล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของ สทน.องค์กรักษ์,สทน.จตุจักร

และสทน.คลองห้า ประจำปี 2567 จำนวน 1 งาน

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

1.ความเป็นมา

เนื่องจากสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) ได้มีการใช้เครื่องปรับอากาศอยู่จำนวน 895 เครื่อง ซึ่งทางฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ มีความประสงค์ที่จะดำเนินการ ล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ เพื่อจะทำให้เครื่องปรับอากาศ ทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

2.วัตถุประสงค์

เพื่อจ้างล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของ สทน.องค์กรักษ์,สทน.จตุจักร และสทน.คลองห้า ประจำปี 2567

3.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สถาบัน ณ วันประกาศ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ในการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอ ได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้กรณีที่ข้อตกลงระหว่าง ผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการ กำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่า ผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค่านั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายใด รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอดังกล่าวต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วม ค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้ยื่น ข้อเสนอในนามกิจการร่วมค้า

3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(1) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียน

เกินกว่า 1 ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก 1 ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(2) สำหรับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน 90 วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(3) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ 1 ใน 4 ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศ หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน 90 วัน)

(4) กรณีตาม (1) - (3) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(4.1) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(4.2) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการฟื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561 มีความสามารถตามกฎหมาย

3.13 ผู้รับจ้างจะต้องเป็นผู้ที่มีผลงานด้านการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในวงเงินไม่น้อยกว่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งผลงานนี้ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้สัญญาโดยตรงและจะต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว โดยต้องเป็นผลงานที่ดี เสร็จเรียบร้อยมาแล้วไม่เกิน 5 ปี (ห้าปี) นับตั้งแต่ดำเนินงานแล้วเสร็จ จนถึงวันยื่นซองประกวดราคาให้กับหน่วยงานราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในกำกับของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่สถาบันฯ เชื้อถือ

4.ข้อกำหนดทั่วไป

ผู้รับจ้างจะต้องยอมรับว่าการควบคุมงานโดยผู้แทนผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้รับมอบอำนาจจาก สถาบันฯ มีอำนาจหน้าที่ในการควบคุมงานตรวจสอบการปฏิบัติงาน วัสดุที่ใช้งาน และรับรองผลงานของผู้รับจ้างก่อนดำเนินงาน หรือนำวัสดุไปใช้งาน ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งผู้ควบคุมงานเพื่อทำการตรวจสอบเสียก่อน ทั้งนี้ผู้รับจ้างจะต้องให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ควบคุมงาน เมื่อคำสั่งนั้นเป็นไปตามพันธะสัญญาตามแบบและรายการประกอบที่ได้กำหนดไว้

5.ขอบเขตของงาน

1. รายการที่ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมด 895 เครื่อง รายการตามเอกสารแนบ 1

2. ผู้รับจ้างที่ได้เข้ามาให้บริการจะต้องแจ้งกำหนดการเข้าปฏิบัติการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อย 7 วันทำการ

3. ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อหัวหน้าทีมและรายชื่อผู้ปฏิบัติงาน ก่อนเข้าปฏิบัติงานอย่างน้อย 7 วันทำการ

4. รายละเอียดขอบเขตของงาน

4.1 ส่วนของ Fan coil Unit

4.1.1 ถอดหน้ากากล้างทำความสะอาด

4.1.2 ล้างทำความสะอาด Fin coil ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง

4.1.3 ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่น (Filter) และใบพัดลม

4.1.4 ทำความสะอาดตัวมอเตอร์และหยอดน้ำมันหล่อลื่น เช็คความเร็ว (Speed) ของพัดลม

4.1.5 ตรวจสอบเช็คสภาพและการทำงานของมอเตอร์ว่าปกติหรือไม่

4.1.6 ตรวจสอบเช็คหารอยรั่วซึมของน้ำยาตามรอยเชื่อมและข้อต่อต่างๆว่ามีหรือไม่

4.1.7 ตรวจสอบเช็ค คอนเดนเซอร์สตาร์ท และจุดเชื่อมต่อต่างๆของสายไฟ

4.1.8 ทำความสะอาดและตรวจเช็คระบบควบคุมต่างๆเช่น ตัวปรับอุณหภูมิ,สวิทช์ปิด-เปิด,สวิทช์ปรับความเร็วพัดลม,หลอดไฟแสดงการทำงานต่างๆ

4.1.9 ล้างทำความสะอาดถาดน้ำและระบบท่อน้ำทิ้ง (Drain)

4.1.10 ตรวจสอบเช็คฉนวน,สกรู ต่างๆถ้าหลวมหรือชำรุดต้องเปลี่ยนแก้ไขและยึดให้แน่น

4.2 ส่วนของ Condensing Unit

4.2.1 ถอดโครงประกอบล้างทำความสะอาด

4.2.2 ล้างทำความสะอาด Fin coil ด้วยปั้มน้ำแรงดันสูง

4.2.3 ทำความสะอาดมอเตอร์, ใบพัดลม ตรวจสอบเช็คชุด หยอดน้ำมัน, ตรวจสอบเช็คการทำงานของมอเตอร์และลูกปืน

4.2.4 ตรวจสอบเช็คสภาพการใช้งาน, ทำความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆของระบบไฟฟ้า เช่น Magnetic Contactor Capacitor Start-Run, Starting Relay, Timer

4.2.5 ตรวจสอบเช็ค, แก้ไขข้อต่อต่างๆของสายไฟให้แน่น เช่นที่ขั้ว คอมเพรสเซอร์ และขั้ว Capacitor เป็นต้น

4.2.6 ตรวจสอบเช็ค Service Valve และหารอยรั่วซึมของน้ำยาตามรอยเชื่อมและข้อต่อต่างๆ

4.2.7 ตรวจสอบเช็คแรงดันน้ำยาขณะเครื่องเดินปกติ กรณีที่ตรวจวัดแล้ว น้ำยาเครื่องปรับอากาศมีน้อยกว่าค่ามาตรฐาน ให้ผู้รับจ้างเติมน้ำยาให้เครื่องปรับอากาศใช้งานได้ปกติ

4.2.8 ตรวจสอบเช็คฉนวน, สกรูต่างๆถ้าหลวมหรือชำรุดต้องเปลี่ยนแก้ไขและยึดให้แน่น

4.2.9 ตรวจสอบเช็คฉนวนหุ้มท่อแก้ไขให้อยู่ในสภาพดี

4.2.10 เมื่อทำการล้างทำความสะอาดและประกอบเครื่องเรียบร้อยแล้วให้ทดสอบเดินเครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า แรงดันของน้ำยาทั้งสองด้าน(ถ้ามี)แล้วจดบันทึกไว้

5. ผู้รับจ้างจะต้องทำประวัติของเครื่องปรับอากาศทุกเครื่องและทำรายงานสรุปผลสถานะของเครื่องปรับอากาศตามแบบฟอร์มของผู้ว่าจ้าง (เอกสารแนบ 2) จำนวน 2 ชุดให้แล้วเสร็จพร้อมส่งมอบให้กับสถาบันฯ

6. ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบต่อผู้ว่าจ้าง ในกรณีที่ผู้แทน ช่างหรือลูกจ้าง ของผู้รับจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่อ หรือไม่มีความรู้ความชำนาญพอ กระทำหรืองดเว้นการกระทำใดๆอันเป็นเหตุให้ผู้ว่าจ้างเสียหาย หรือไม่อยู่ในสภาพใช้การได้ โดยผู้รับจ้างจะต้องหามาให้แทนที่ มีคุณภาพและสามารถใช้งานได้ไม่ต่ำกว่าของเดิมแก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน 15 วัน

7. คู่สัญญาต้องจัดทำแผนทำงานมาให้ภายใน 7 วันนับถัดจากวันลงนามสัญญา

6.กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

ส่งมอบงานภายใน 120 วัน นับจากวันลงนามในสัญญา

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุด

8.วงเงินงบประมาณ

วงเงินในการจัดหา 550,000.00 บาท (ห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)


9.งวดงานและการจ่ายเงิน


ค่าจ้างและการจ่ายเงินเป็นจำนวนเงิน ร้อยละ 100 เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ สทน.องครักษ์ สทน.จตุจักรและสทน.คลองห้าแล้วเสร็จ พร้อมส่งมอบรายงานสรุปผลสถานะของเครื่องปรับอากาศ ให้กับสถาบันฯ


10. อัตราค่าปรับ

อัตราค่าปรับ ร้อยละ 0.10 (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์)

หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานดังกล่าว โปรดให้ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรมายังหน่วยงานหรือทางเว็บไซต์โดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่อยู่ดังนี้ 9/9 หมู่ที่ 7 ตำบลทรายมูล อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทรศัพท์ 02-401-9889 ต่อ 1512 อีเมล แอดเดรส Veerakit@tint.or.th

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายวีรภักดิ์ มูลเจริญ)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยะเมธ สุทธา)

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธรรมสรณ์ ลำไย)

เอกสารแนบ 1
รายการเครื่องปรับอากาศ
อาคาร 1 สทท.องค์กรักษ์

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
	ONE STOP	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Mitsubishi	1	เครื่อง	
	ONE STOP	ติดผนัง	18,000 บีทียู	Mitsubishi	1	เครื่อง	
	ONE STOP	ติดผนัง	24,000 บีทียู	Mitsubishi	2	เครื่อง	
104		ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
105	ฝ่ายธุรการและสารบรรณ	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
106	ห้องกาแฟ	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
107	ห้องประชุม 107	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
108	ห้องฝ่ายอาคารสถานที่และยานพาหนะ	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	4	เครื่อง	
109	ห้องอาหาร	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Trane	4	เครื่อง	
110	ห้องฝ่ายพัฒนาองค์กร	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	6	เครื่อง	
111	ฝ่ายพัสดุ	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	3	เครื่อง	
112	ห้องเจ้าหน้าที่	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
113	ห้องประชุม	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
116		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
117		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
118		ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
119		ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
123	ห้องนิทรรศการ	ตั้ง/แขวน	48,000 บีทียู	Focus	3	เครื่อง	
201	ผอ.กลุ่มปฏิบัติการเทคโนโลยีฯ	ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
201	ผอ.กลุ่มปฏิบัติการเทคโนโลยีฯ (หน้าห้อง)	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
202		ตั้ง/แขวน	40,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
		ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
203	ผจก.ศูนย์บริการเทคโนโลยีฯ	ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
203	ผจก.ศูนย์บริการเทคโนโลยีฯ (หน้าห้อง)	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
204		ตั้ง/แขวน	40,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
		ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
205		ตั้ง/แขวน	40,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
		ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
206		ตั้ง/แขวน	40,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
		ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
207	ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ	ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
207	ผอ.กลุ่มวิจัยและพัฒนาฯ (หน้าห้อง)	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
208	ห้องที่ปรึกษา	ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
208	ห้องที่ปรึกษา (หน้าห้อง)	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
209	ห้องประชุม	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
210	ห้องเตรียมเครื่องเต็ม	ตั้ง/แขวน	32,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
211	กลุ่มวิจัยและพัฒนา (วพ.)	ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
212	กลุ่มพัฒนาธุรกิจ-นิวเคลียร์	ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
213	ผอ.กลุ่มพัฒนาธุรกิจ	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
214	ฝ่ายนโยบายและแผน	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
215	ฝ่ายพัฒนาองค์กร	ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
216	หน่วยประกันคุณภาพ	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
217	หน่วยตรวจสอบภายใน	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
219	ห้องฝ่ายวิเทศสัมพันธ์	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
220	ห้องอำนวยการ (บก.)	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	5	เครื่อง	
221	ห้องหัวหน้าฝ่าย	ติดผนัง	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
223	ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
225	ฝ่ายกฎหมาย	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
226	ห้องฝ่ายคลัง	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	3	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
227		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
231	ห้อง ผอ.สทท.	ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
232	ห้องทำงาน ผสทท.	คอยล์เปลี่ยนผิ้วผ้า	48,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
	ห้องนอน ผสทท.	ติดผนัง	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
234	ห้องประชุม	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	3	เครื่อง	
402	ห้องประชุม	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	6	เครื่อง	
403	ห้องสัมมนา	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	4	เครื่อง	
116	คลังพัสดุ	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
117	ห้องสอบราคา	ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
209	ห้องประชุม	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
210	ห้องเตรียมเครื่องดื่ม	ตั้ง/แขวน	32,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
217	หน่วยตรวจสอบภายใน	ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
334		ตั้ง/แขวน	44,000 บีทียู	Star Air	1	เครื่อง	
402	ห้องประชุม	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	6	เครื่อง	
403	ห้องสัมมนา	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	4	เครื่อง	
ชั้น 4	ห้องคุมเครื่องเสียง 1	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
ชั้น 4	ห้องคุมเครื่องเสียง 2	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
รวมอาคาร 1 สทท.องค์กร					118	เครื่อง	

อาคาร 2 สทท.องค์กร

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
101		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Carrier	2	เครื่อง	
รวมอาคาร 2 สทท.องค์กร					2	เครื่อง	

อาคาร 3 สทท.องค์กร

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
101		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
103		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Trane	2	เครื่อง	
103		ติดผนัง	12,000 บีทียู	Mitsubishi	2	เครื่อง	
109		ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
111	ห้องตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างฯ	ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
112	ห้องตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างฯ	ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
113	ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ธาตุฯ	ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
117		ตั้งแขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
119	ห้องหัวหน้าฝ่าย	ติดผนัง	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
120		ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
121		ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
122	ห้องทำงาน	ตั้งแขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
215		ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
102		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
106		ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
107		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
201		ติดผนัง	12,000 บีทียู	Daikin	1	เครื่อง	
201		ติดผนัง	22,000 บีทียู	Daikin	2	เครื่อง	
202		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Tasaki	2	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Amean	2	เครื่อง	
		ติดผนัง	18,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
		ติดผนัง	9,000 บีทียู	Amean	1	เครื่อง	
206		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
		ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
207		ตั้ง/แขวน	38,000 บีทียู	Mitsubishi	2	เครื่อง	
209		ตั้ง/แขวน	16,000 บีทียู	Saijo Denki	2	เครื่อง	
210		ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Saijo Denki	2	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	16,000 บีทียู	Saijo Denki	1	เครื่อง	
211		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
214		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
216		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
รวมอาคาร 3 สทท.องค์กรักษ์					50	เครื่อง	

อาคาร 4 สทท.องค์กรักษ์

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
102	ห้องซ่อมบำรุง	ตั้งแขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
	ห้องหัวหน้าฝ่าย	ติดผนัง	13,000 บีทียู	EMINENT	1	เครื่อง	
105	ห้องประชุม/ อบรม	ตั้งแขวน	36,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
106	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่	ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
107	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่	ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
108	ห้องสโตร์	ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
109	ห้องหัวหน้าฝ่าย	ตั้งแขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
112	ห้องงานธุรการ	ตั้งแขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
113	ห้องติดต่อสอบถาม	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
รวมอาคาร 4 สทท.องค์กรักษ์					10	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
------	----------	----------------	---------------	--------	-------	-------	-------

อาคาร 5 สทท.องค์กรักษ์

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
101		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
102		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	4	เครื่อง	
106		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
107		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
109		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
110		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
111		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
114		ติดผนัง	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
116		ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
117		ติดผนัง	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
118		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
119		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
208		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
214		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
215		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
รวมอาคาร 5 สทท.องค์กรักษ์					28	เครื่อง	

อาคาร 6 สทท.องค์กรักษ์

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
	ห้องโถง	ตั้ง/แขวน	48,000 บีทียู	Trane	2	เครื่อง	
	ห้องโถง	ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
	ห้อง Liquid Nitrogen	ตั้ง/แขวน	40,000 บีทียู	Haier	2	เครื่อง	
101		ติดผนัง	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
102		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
104		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
107		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
107		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
107		ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
111		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
111		ตั้ง/แขวน	45,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
111		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
202		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
203		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
204		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
205		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
รวมอาคาร 6 สทท.องค์กรักษ์					20	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (ปีที่ยู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
อาคาร 7 สทท.องค์กรักษ์							
ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (ปีที่ยู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
115		ตั้ง/แขวน	30,000 ปีที่ยู	Focus	2	เครื่อง	
204		ตั้ง/แขวน	30,000 ปีที่ยู	Focus	2	เครื่อง	
211		ตั้ง/แขวน	24,000 ปีที่ยู	Focus	2	เครื่อง	
205	ห้องประชุมย่อย	ติดผนัง	18,000 ปีที่ยู	Focus	2	เครื่อง	
206	ห้องผู้อำนวยการ	ติดผนัง	18,000 ปีที่ยู	Focus	2	เครื่อง	
101		ตั้ง/แขวน	25,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	25,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
102		ตั้ง/แขวน	25,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
103		ตั้ง/แขวน	25,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	30,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	30,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
106		ตั้ง/แขวน	30,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	30,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
107		ตั้ง/แขวน	18,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
108		ตั้ง/แขวน	18,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
109		ตั้ง/แขวน	25,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
112		ตั้ง/แขวน	25,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
202		ตั้ง/แขวน	30,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	36,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	36,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
209		ตั้ง/แขวน	25,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
211		ตั้ง/แขวน	25,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
210	ห้องเครื่องมือ 3	ตั้ง/แขวน	25,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
รวม อาคาร 7 สทท.องค์กรักษ์					28	เครื่อง	

อาคาร 8 สทท.องค์กรักษ์							
ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (ปีที่ยู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
102	ห้องทำงาน 3	ตั้ง/แขวน	18,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
103	ห้องทำงาน 2	ตั้ง/แขวน	24,000 ปีที่ยู	Focus	2	เครื่อง	
104	ห้องทำงาน 1	ตั้ง/แขวน	30,000 ปีที่ยู	Focus	2	เครื่อง	
107	ห้องปฏิบัติการเคมีรังสี 1	ตั้ง/แขวน	30,000 ปีที่ยู	Focus	2	เครื่อง	
108	ห้องปฏิบัติการเคมี 2	ตั้ง/แขวน	32,000 ปีที่ยู	Focus	2	เครื่อง	
109	ห้องปฏิบัติการเคมี 3	ตั้ง/แขวน	32,000 ปีที่ยู	Focus	2	เครื่อง	
112	ผู้อำนวยการกอง	ตั้ง/แขวน	25,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	
112	ผู้อำนวยการกอง(ด้านนอก)	ติดผนัง	12,000 ปีที่ยู	Focus	1	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บิตียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
113	ห้องฉุกเฉิน	ตั้ง/แขวน	25,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
114	ห้องประชุม	ตั้ง/แขวน	30,000 บิตียู	Focus	3	เครื่อง	
119	ห้องนับรังสีต่ำ	ตั้ง/แขวน	36,000 บิตียู	Focus	2	เครื่อง	
120	ห้อง DNA LABORATORY	ตั้ง/แขวน	30,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
121	ห้อง DNA LABORATORY	ตั้ง/แขวน	30,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
122	ห้อง DNA GIRLS	ตั้ง/แขวน	24,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
123	ห้องธุรการ	ตั้ง/แขวน	24,000 บิตียู	Focus	2	เครื่อง	
124	ห้องหัวหน้ากลุ่ม	ติดผนัง	12,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
125	ห้องหัวหน้ากลุ่ม	ติดผนัง	12,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
126	ห้องหัวหน้ากลุ่ม	ติดผนัง	12,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
127	ห้องหัวหน้ากลุ่ม	ติดผนัง	12,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
128	ห้องรับแขก	ตั้ง/แขวน	24,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
202	ห้องวิเคราะห์ 2	ตั้ง/แขวน	32,000 บิตียู	Focus	2	เครื่อง	
203	ห้องเครื่องมือวิเคราะห์ 1	ตั้ง/แขวน	30,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
205	ห้องเอ็กซ์ฟลูออเรสเซนต์ 1	ตั้ง/แขวน	48,000 บิตียู	Focus	2	เครื่อง	
206	ห้องเอ็กซ์ฟลูออเรสเซนต์ 2	ตั้ง/แขวน	48,000 บิตียู	Focus	2	เครื่อง	
207	ห้องนับรังสี	ตั้ง/แขวน	48,000 บิตียู	Focus	2	เครื่อง	
209	ห้องสมุด	ตั้ง/แขวน	30,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
210	ห้องคอมพิวเตอร์	ตั้ง/แขวน	24,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
211		ตั้ง/แขวน	24,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
212	ห้องซังตัวอย่าง	ตั้ง/แขวน	32,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
213	ห้องเก็บตัวอย่าง	ตั้ง/แขวน	24,000 บิตียู	Focus	2	เครื่อง	
214	ห้องเตรียมตัวอย่าง	ตั้ง/แขวน	32,000 บิตียู	Focus	2	เครื่อง	
217	ห้องทำงาน 6	ตั้ง/แขวน	30,000 บิตียู	Focus	2	เครื่อง	
218		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตียู	Focus	2	เครื่อง	
219		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตียู	Focus	2	เครื่อง	
220	ห้องสันทนากา	ตั้ง/แขวน	24,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
302	ปฏิบัติการนิวเคลียร์เคมี 2	ตั้ง/แขวน	36,000 บิตียู	Focus	2	เครื่อง	
303	ปฏิบัติการนิวเคลียร์เคมี 3	ตั้ง/แขวน	48,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
305	ปฏิบัติการ เคมี 3	ตั้ง/แขวน	48,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
306	ปฏิบัติการ เคมี 1	ตั้ง/แขวน	48,000 บิตียู	Focus	2	เครื่อง	
308	ปฏิบัติการเคมีรังสี 6	ตั้ง/แขวน	36,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
			18,000 บิตียู	Focus	1	เครื่อง	
309	ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อม 1	ตั้ง/แขวน	30,000 บิตียู	Focus	2	เครื่อง	
310	ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อม 2	ตั้ง/แขวน	30,000 บิตียู	Focus	2	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บิต)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
311	ห้องปฏิบัติการวิจัยสิ่งแวดล้อม 3	ตั้ง/แขวน	30,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
313		ตั้ง/แขวน	30,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
314		ตั้ง/แขวน	30,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
315		ตั้ง/แขวน	30,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
อาคาร 8 สทท.องค์กรฯ					73	เครื่อง	

อาคาร 9 สทท.องค์กรฯ

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บิต)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
ห้องใต้ดิน	Whole body conuter	ตั้ง/แขวน	24,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
ห้องใต้ดิน			12,000 บิต	Focus	1	เครื่อง	
ใต้ดิน	ห้องใน	ตั้ง/แขวน	30,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
ใต้ดิน	ห้องนอก	ตั้ง/แขวน	30,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
101		ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	1	เครื่อง	
102	ห้องปฏิบัติการ TLD	ตั้ง/แขวน	24,000 บิต	Focus	1	เครื่อง	
103	ห้องทำงาน 1	ตั้ง/แขวน	24,000 บิต	Focus	1	เครื่อง	
104	ห้องทำงาน 2	ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	1	เครื่อง	
105	ห้องทำงาน 3	ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	1	เครื่อง	
106	ห้องทำงาน 4	ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	1	เครื่อง	
109		ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
110	ห้องทำงาน	ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	1	เครื่อง	
111	ห้องทำงาน 10	ตั้ง/แขวน	24,000 บิต	Focus	1	เครื่อง	
112	ห้องผู้เชี่ยวชาญ	ตั้ง/แขวน	24,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
114		ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	1	เครื่อง	
115		ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	1	เครื่อง	
118	ปฐมพยาบาล	ตั้ง/แขวน	24,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
126		ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	1	เครื่อง	
202	ห้องปฏิบัติการเคมี 3	ตั้ง/แขวน	24,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
203	ห้องปฏิบัติการเคมี 4	ตั้ง/แขวน	24,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
204(เดิม)	ห้องปฏิบัติการเคมีรังสี	ตั้ง/แขวน	24,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
205(เดิม)	ห้องปฏิบัติการเคมีรังสี	ตั้ง/แขวน	24,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
207(เดิม)	ห้องปฏิบัติการเคมีรังสี	ตั้ง/แขวน	24,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
208(เดิม)	ห้องปฏิบัติการเคมีรังสี	ตั้ง/แขวน	24,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
209	ห้องปฏิบัติการเคมี 9	ตั้ง/แขวน	24,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
210		ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	1	เครื่อง	
211		ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	1	เครื่อง	
212		ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	1	เครื่อง	
214	ห้องทำงาน	ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
213		ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	1	เครื่อง	
215		ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
216	ห้องทำงาน	ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
218		ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
221		ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
222		ตั้ง/แขวน	25,000 บิต	Focus	2	เครื่อง	
อาคาร 9 สทท.องค์กรฯ					54	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บิตู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
------	----------	----------------	-------------	--------	-------	-------	-------

อาคาร 10 สทท.องค์กรักษ์

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บิตู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
102		ตั้ง/แขวน	30,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
105		ตั้ง/แขวน	30,000 บิตู	Focus	2	เครื่อง	
106		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
110		ตั้ง/แขวน	30,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	30,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
111		ตั้ง/แขวน	30,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	30,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
112		ตั้ง/แขวน	30,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	30,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
115		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Carrier	1	เครื่อง	
116		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Carrier	1	เครื่อง	
117		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Carrier	1	เครื่อง	
118		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Carrier	1	เครื่อง	
119		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
120		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
121		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
124		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
125		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
126		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
127		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
128		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
129		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
อาคาร 10 สทท.องค์กรักษ์					24	เครื่อง	

อาคาร 11 สทท.องค์กรักษ์

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บิตู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
101	ประชาสัมพันธ์	ติดผนัง	18,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
103	ห้องฝ่ายธุรการ	ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	2	เครื่อง	
104	ห้องฝ่ายบริหาร	ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	2	เครื่อง	
105	หัวหน้าฝ่าย 3	ตั้ง/แขวน	18,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
108	ห้องเจ้าหน้าที่	ตั้ง/แขวน	18,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
117	ห้องช่างเทคนิค	ตั้ง/แขวน	32,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
119	นักวิทยาศาสตร์	ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	2	เครื่อง	
305	ห้องทดลองวิทยาศาสตร์	ตั้ง/แขวน	32,000 บิตู	Focus	2	เครื่อง	
307		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	2	เครื่อง	
315	นิวเคลียร์เคมี	ตั้ง/แขวน	32,000 บิตู	Focus	4	เครื่อง	
315	ห้องเล็ก	ติดผนัง	12,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
318	ห้องทดลองวิทยาศาสตร์	ตั้ง/แขวน	32,000 บิตู	Focus	2	เครื่อง	
อาคาร 11 สทท.องค์กรักษ์					21	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บิตู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
------	----------	----------------	-------------	--------	-------	-------	-------

อาคาร 12 สทท.องค์กร

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บิตู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
101		ติดผนัง	12,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
101		ติดผนัง	12,000 บิตู	Star Aire	1	เครื่อง	
102		ติดผนัง	18,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
103		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	4	เครื่อง	
104		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	2	เครื่อง	
104		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Mitsuta	2	เครื่อง	
104		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Eminent	1	เครื่อง	
201		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	2	เครื่อง	
202		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	2	เครื่อง	
203		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	2	เครื่อง	
205	ห้องวิจัย	ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	2	เครื่อง	
206	ห้องดักแด้	ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	4	เครื่อง	
207	ห้องดักแด้	ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	4	เครื่อง	
รวมอาคาร 12 สทท.องค์กร					28	เครื่อง	

อาคาร 13 สทท.องค์กร

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บิตู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
101		ตั้ง/แขวน	13,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	13,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
102		ตั้ง/แขวน	18,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
	ห้องสโตร์	ติดผนัง	18,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
111		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
204		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
205		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	1	เครื่อง	
210		ตั้ง/แขวน	25,000 บิตู	Focus	2	เครื่อง	
อาคาร 13 สทท.องค์กร					13	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
------	----------	----------------	---------------	--------	-------	-------	-------

อาคาร 14 สทท.องครักษ์

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
101		ติดผนัง	18,000 บีทียู	Daikin	2	เครื่อง	
102		ติดผนัง	30,000 บีทียู	Daikin	2	เครื่อง	
105		ติดผนัง	30,000 บีทียู	Daikin	2	เครื่อง	
114	ใต้ดิน	ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	4	เครื่อง	
103	ปฏิบัติการฯ NAA	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
104	ปฏิบัติการฯ NAA	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
117	ปฏิบัติการนิวเคลียร์ฟิสิกส์	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
	Nuclear Instrument Lab	ตั้ง/แขวน	32,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
204		ติดผนัง	30,000 บีทียู	Daikin	2	เครื่อง	
205	ห้องประชุมย่อย	ติดผนัง	18,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
206	ห้องผู้อำนวยการ	ติดผนัง	18,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
207	ผู้อำนวยการ	ติดผนัง	18,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
214	ห้องหัวหน้าฝ่าย A	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
215	ห้องหัวหน้าฝ่าย B	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
217	ห้องหัวหน้าฝ่าย C	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
218	ห้องหัวหน้าฝ่าย D	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
219	ห้องหัวหน้าฝ่าย E	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
220	ห้องหัวหน้าฝ่าย F	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
301		ตั้ง/แขวน	15,000 บีทียู	Daikin	2	เครื่อง	
303		ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Daikin	2	เครื่อง	
305		ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Daikin	4	เครื่อง	
รวมอาคาร 14					40	เครื่อง	

อาคาร 15 สทท.องครักษ์

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
109		ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
120		ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
รวมอาคาร 15 สทท.องครักษ์					3	เครื่อง	

อาคาร 17 สทท.องครักษ์

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
101	ห้องเจ้าหน้าที่หน่วยความปลอดภัย	ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Focus	4	เครื่อง	
รวมอาคาร 17					4	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
อาคาร 19							
ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
E 13		ตั้ง/แขวน	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
E 101		ติดผนัง	18,000 บีทียู	York	2	เครื่อง	
E 103		ติดผนัง	18,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
E 104		ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
E 105		ติดผนัง	13,000 บีทียู	York	2	เครื่อง	
E 107		ติดผนัง	25,000 บีทียู	York	2	เครื่อง	
E 111		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	York	5	เครื่อง	
E 112		ตั้ง/แขวน	32,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
E 113		ตั้ง/แขวน	13,000 บีทียู	York	2	เครื่อง	
E 114		ตั้ง/แขวน	12,000 บีทียู	Yasaki	1	เครื่อง	
E 201		ติดผนัง	18,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
E 202		ติดผนัง	18,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
E 203		ติดผนัง	18,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
E 204		ติดผนัง	18,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
E 205		ติดผนัง	18,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
E 206		ติดผนัง	18,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
E 209		ติดผนัง	13,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
	ห้องโถง	ตั้ง/แขวน	32,000 บีทียู	York	2	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
		ฝังฝ้า	32,000 บีทียู	York	3	เครื่อง	
รวมอาคาร 19 สทท.องครักษ์					30	เครื่อง	

อาคาร 20							
ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
C 100		Casset type	18,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
C 101		Casset type	18,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
C 102		Casset type	12,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
C 103		ตั้ง/แขวน	13,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
C 104		ตั้ง/แขวน	13,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
	โถงหน้าเคาเตอร์	Casset type	24,000 บีทียู	York	2	เครื่อง	
	โถงหน้าเคาเตอร์	Casset type	12,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
C 109		Casset type	18,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
C 109		Casset type	12,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
C 110		ติดผนัง	18,000 บีทียู	Mitsubihi	1	เครื่อง	
C 111		ติดผนัง	18,000 บีทียู	Mitsubihi	1	เครื่อง	
C 114		Casset type	12,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
C 118		Casset type	12,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
C 118		ติดผนัง	18,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
C 120		ตั้ง/แขวน	13,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
C 121		ตั้ง/แขวน	13,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
C 121		ตั้ง/แขวน	13,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
C 122		ตั้ง/แขวน	13,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
รวมอาคาร 20 สทท.องค์กรักษ์					19	เครื่อง	

อาคาร 21

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
	สำนักงานชั้น 2	ติดผนัง	48,000 บีทียู	Carrier	2	เครื่อง	
	ห้องประชุม ชั้น 2	ติดผนัง	48,000 บีทียู	Carrier	2	เครื่อง	
		ติดผนัง	18,000 บีทียู	Mitsubishi	1	เครื่อง	
	ห้องนอน ชั้น 3 ชาย	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Panasonic	1	เครื่อง	
	ห้องนอน ชั้น 3 หญิง	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Panasonic	1	เครื่อง	
	ห้อง Server	ติดผนัง	18,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
รวมอาคาร 21 สทท.องค์กรักษ์					8	เครื่อง	

อาคาร 22

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
		Casset type	18,000 BTU	Focus	5	เครื่อง	
รวมอาคาร 22 สทท.องค์กรักษ์					5	เครื่อง	

อาคาร 23

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
		ตั้ง/แขวน	48,000 BTU	Focus	8	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	60,000BTU	Focus	8	เครื่อง	
รวมอาคาร 23 สทท.องค์กรักษ์					16	เครื่อง	

อาคาร 24

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
		ติดผนัง	9,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
102		ติดผนัง	24,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
103		ติดผนัง	18,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
104		ติดผนัง	24,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
105		ติดผนัง	24,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
107		ติดผนัง	24,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
108		ติดผนัง	15,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
109		ติดผนัง	18,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
110		ติดผนัง	24,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
111		ติดผนัง	24,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
114		ติดผนัง	18,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
115		ติดผนัง	30,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
117		CASSETTE TYPE	30,000 บีทียู	Trane	2	เครื่อง	
201		ตั้ง/แขวน	12,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
204		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
205		CASSETTE TYPE	25,000 บีทียู	Trane	2	เครื่อง	
206		ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Trane	2	เครื่อง	
รวมอาคาร 24 สทท.องค์กรักษ์					20	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
------	----------	----------------	---------------	--------	-------	-------	-------

อาคาร 25

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
101		CASSETTE TYPE	38,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
102		CASSETTE TYPE	24,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
103		CASSETTE TYPE	55,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
104		CASSETTE TYPE	18,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
105		CASSETTE TYPE	48,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
106		CASSETTE TYPE	48,000 บีทียู	Hisense	2	เครื่อง	
108		CASSETTE TYPE	30,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
109		CASSETTE TYPE	38,000 บีทียู	Hisense	2	เครื่อง	
110		CASSETTE TYPE	48,000 บีทียู	Hisense	2	เครื่อง	
111		CASSETTE TYPE	48,000 บีทียู	Hisense	2	เครื่อง	
115		ติดผนัง	24,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
201		CASSETTE TYPE	24,000 บีทียู	Hisense	6	เครื่อง	
		Fresh Air Ventilation Units	95,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
202		CASSETTE TYPE	18,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
203		CASSETTE TYPE	38,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
205		CASSETTE TYPE	18,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
206		CASSETTE TYPE	18,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
207		CASSETTE TYPE	24,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
208		CASSETTE TYPE	15,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
209		CASSETTE TYPE	38,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
210		CASSETTE TYPE	24,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
211		CASSETTE TYPE	48,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
212		CASSETTE TYPE	38,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
213		CASSETTE TYPE	24,000 บีทียู	Hisense	1	เครื่อง	
รวมอาคาร 25 สทท.องครักษ์					33	เครื่อง	

สทท.คลองห้า

ศูนย์ธาตุหายาก คลองห้า อาคารอำนวยการ

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
	One stop Service	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Mitsubihi	1	เครื่อง	
			9,000 บีทียู	Mitsubihi	1	เครื่อง	
1102	ห้องติดต่อสอบถาม	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
		ติดผนัง	25,000 บีทียู	Saijo Denki	1	เครื่อง	
1110	ห้องประชุม 1	ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
1103	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
1104	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
1106	เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด	ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
1201	ห้องประชุม2	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
1202	ห้องประชุม3	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
1204	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่	ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
1206	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่	ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
1209	ห้องพยาบาล	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
รวมศูนย์ธาตุหายาก คลองห้า อาคารอำนวยการ					18	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
------	----------	----------------	---------------	--------	-------	-------	-------

เครื่องปรับอากาศศูนย์ธาตุหายาก สทน. คลองห้า อาคาร 12

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
ชั้น 1	LAB (ห้องใหญ่)	ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
ชั้น 1	LAB (ห้องกลาง)	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
ชั้น 1	LAB (ห้องเล็ก)	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	38,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
	ห้องเครื่องมือ	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Trane	2	เครื่อง	
ชั้น 2	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Trane	2	เครื่อง	
รวมเครื่องปรับอากาศศูนย์ธาตุหายาก สทน. คลองห้า อาคาร 12					13	เครื่อง	

ห้องประชุม สทน.คลองห้า

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
	อาคารห้องประชุม	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
	ห้องเล็กหน้าห้องประชุม	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
	ห้องประชุม	ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Central air	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Central air	1	เครื่อง	
ห้องประชุม สทน.คลองห้า					4	เครื่อง	

อาคาร 9 สทน.คลองห้า

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Saijo Denki	1	เครื่อง	
รวม อาคาร 9 สทน.คลองห้า					1	เครื่อง	

อาคาร 10 สทน.คลองห้า

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
		ติดผนัง	12,000 บีทียู	Focus	4	เครื่อง	
		ติดผนัง	18,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
รวม อาคาร 10 สทน.คลองห้า					7	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
อาคารปฏิบัติการ สทน.คลองห้า							
ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
	ห้องรับตัวอย่าง	ติดผนัง	18,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
	ห้องพักเจ้าหน้าที่	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Mitsubishi	1	เครื่อง	
	Scientist office 2	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
	Preparation room	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	32,000 บีทียู	Unitemp	1	เครื่อง	
	Incubation room	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
	Incubation room	ติดผนัง	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
		ติดผนัง	18,000 บีทียู	Mitsubishi	1	เครื่อง	
	laboratory 1	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Saijo Denki	1	เครื่อง	
	laboratory 2	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Fujibishi	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	20,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
	Scientist office 1	ติดผนัง	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
	Sensory test room	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Engineer	1	เครื่อง	
รวมอาคารปฏิบัติการ สทน.คลองห้า					15	เครื่อง	

อาคารฉายรังสี สทน.คลองห้า							
ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
	control room	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
	ห้องผ่าผลไม้	ติดผนัง	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
101	ห้องวัดโดส	ติดผนัง	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
	ห้องเจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่อง	ตั้ง/แขวน	38,000 บีทียู	Trane	2	เครื่อง	
	ห้องเจ้าหน้าที่ APHIS/NPPO	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Star air	1	เครื่อง	
	ห้องควบคุมคุณภาพ	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Saijo Denki	1	เครื่อง	
	ห้องวัดปริมาณรังสี	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Central air	1	เครื่อง	
	ห้องควบคุมเครื่อง	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
	ห้องสโตร์	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
	ห้องรับผลไม้	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Star air	2	เครื่อง	
รวมอาคารฉายรังสี					12	เครื่อง	

อาคารห้องประชุม คลองห้า						
ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย
		ตั้ง/แขวน	32,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง
รวมอาคารห้องประชุม คลองห้า					1	เครื่อง

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
------	----------	----------------	---------------	--------	-------	-------	-------

อาคารอำนวยการ ศูนย์ฉายรังสี

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
	ห้องผู้จัดการศูนย์	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Fujibishi	1	เครื่อง	
	ห้องประชุมย่อย	ติดผนัง	20,000 บีทียู	LG	1	เครื่อง	
	ห้องรับรองลูกค้า	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
	ห้องหัวหน้าฝ่ายบริหาร	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Central air	1	เครื่อง	
		ติดผนัง	12,000 บีทียู	Saijo Denki	1	เครื่อง	
	ห้องควบคุมความปลอดภัย	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Mitsubishi	1	เครื่อง	
	ห้องประชุม ตึกอำนวยการ	ตั้ง/แขวน	20,000 บีทียู	Fujibishi	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	32,000 บีทียู	Amena	1	เครื่อง	
	ห้องพนักงาน	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	3	เครื่อง	
รวมอาคารอำนวยการ ศูนย์ฉายรังสี					11	เครื่อง	

อาคารอีบีเอ็ม ศูนย์ฉายรังสี

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
101		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
102		ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
103		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
104		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
105		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
106		ตั้ง/แขวน	9,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
107		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
201		ตั้ง/แขวน	31,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
202		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Carrier	2	เครื่อง	
203		ตั้ง/แขวน	12,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
204		ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
205		ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
206		ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
207		ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
208		ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
209		ตั้ง/แขวน	39,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
210		ตั้ง/แขวน	39,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
211		ตั้ง/แขวน	15,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
212		ตั้ง/แขวน	15,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
213		ตั้ง/แขวน	15,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
214		ตั้ง/แขวน	15,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
215		ตั้ง/แขวน	12,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
216		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
	CU/AHX - R01	AHU	120,000 บีทียู		1	เครื่อง	
	CU/FCX - R02	AHU	96,000 บีทียู		1	เครื่อง	
	CU/FCX - R03	AHU	76,000 บีทียู		1	เครื่อง	
รวมอาคารอำนวยการ ศูนย์ฉายรังสี					27	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
อาคารบ้านพัก สทท.คลองห้า							
ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
	สทท. คลอง 5 29/1	ติดผนัง	13,000 BTU	Samsung	1	เครื่อง	
	สทท. คลอง 5 29/8	ติดผนัง	13,000 BTU	Samsung	1	เครื่อง	
	สทท. คลอง 5 29/10	ติดผนัง	13,000 BTU	Samsung	1	เครื่อง	
	สทท. คลอง 5 29/12	ติดผนัง	13,000 BTU	Samsung	1	เครื่อง	
	สทท. คลอง 5	ติดผนัง	13,000 BTU	Samsung	1	เครื่อง	
	สทท. คลอง 5 29/15	ติดผนัง	13,000 BTU	Samsung	1	เครื่อง	
	สทท. คลอง 5 29/17	ติดผนัง	13,000 BTU	Samsung	1	เครื่อง	
	สทท. คลอง 5 29/14	ติดผนัง	13,000 BTU	Samsung	1	เครื่อง	
	สทท. คลอง 5 29/20	ติดผนัง	13,000 BTU	Samsung	1	เครื่อง	
	สทท. คลอง 5 29/23	ติดผนัง	13,000 BTU	Samsung	1	เครื่อง	
	สทท. คลอง 5 29/25	ติดผนัง	13,000 BTU	Samsung	1	เครื่อง	
	สทท. คลอง 5 29/27	ติดผนัง	13,000 BTU	Samsung	1	เครื่อง	
	สทท. คลอง 5	ติดผนัง	13,000 BTU	Samsung	1	เครื่อง	
	สทท. คลอง 5	ติดผนัง	13,000 BTU	Samsung	1	เครื่อง	
	สทท. คลอง 5 29/2	ติดผนัง	13,000 BTU	Samsung	1	เครื่อง	
รวมอาคารอำนวยการ ศูนย์ฉายรังสี					15	เครื่อง	

สทท.จตุจักร

อาคาร 9 สทท.จตุจักร

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
	ห้องคนขับรถ	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
103	ห้องปฏิบัติการทางรังสี	ติดผนัง	18,000 บีทียู	Samsung	1	เครื่อง	
	ห้องเก็บอุปกรณ์และสารเคมี	ติดผนัง	18,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
104	ห้องวัดกัมมันภาพรังสี	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
		ติดผนัง	12,000 บีทียู	Haier	1	เครื่อง	
105	บริหารศูนย์จัดการกากฯ	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
		ติดผนัง	18,000 บีทียู	Samsung	1	เครื่อง	
106	ผู้จัดการศูนย์กำจัดกากฯ	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
	โรงทางเดิน	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
	ห้องส่งตัวอย่างและชำระเงิน	Casset Type	25,000 บีทียู	Star Air	1	เครื่อง	
		Casset Type	25,000 บีทียู	Star Air	1	เครื่อง	
	ห้องประชุมธุรกิจ	Casset Type	12,000 บีทียู	Star Air	1	เครื่อง	
		Casset Type	12,000 บีทียู	Star Air	1	เครื่อง	
117		ตั้ง/แขวน	12,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
	ห้องปฏิบัติการทางรังสี (LAB)	ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	24,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
211		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
212		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
213		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
214		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
	โซนผู้บริหาร		13,000 บีทียู	CENTRAL AIR	2	เครื่อง	
			25,000 บีทียู	TASAKI	1	เครื่อง	
			9,000 บีทียู	SAIJO DENKI	1	เครื่อง	
			18,000 บีทียู	SAIJO DENKI	2	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
			20,000 บีทียู	CARRIER	1	เครื่อง	
ชั้น 3		ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	York	3	เครื่อง	
ชั้น 3		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
ชั้น 3		ตั้ง/แขวน	12,000 บีทียู	York	1	เครื่อง	
ชั้น 3		ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	York	3	เครื่อง	
รวม อาคาร 9 สทท.จตุจักร					38	เครื่อง	

อาคาร 11 สทท.จตุจักร

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
	ห้องหน่วยความปลอดภัย	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
	ห้องปฏิบัติการนักวิทย์	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
	ห้องปฏิบัติการนักวิทย์	ติดผนัง	9,000 บีทียู	Central Air	1	เครื่อง	
	ห้องพยาบาล	ติดผนัง	9,000 บีทียู	Mitsubishi	1	เครื่อง	
201		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Carrier	2	เครื่อง	
202		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
203		ตั้ง/แขวน	12,000 บีทียู	Saijo denki	1	เครื่อง	
205		ตั้ง/แขวน	12,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
301		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
303		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
304		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
รวมอาคาร 11 สทท.บางเขน					14	เครื่อง	

อาคาร 12 สทท.จตุจักร

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
101		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
102		ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Eminent	1	เครื่อง	
	ห้องรับลงทะเบียน	ติดผนัง	18,000 บีทียู	Central Air	1	เครื่อง	
201		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
202		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
203		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Tasaki	2	เครื่อง	
204		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Trane	2	เครื่อง	
	ห้องเล็ก	ตั้ง/แขวน	9,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
	Control Room		120,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
			150,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
	ห้องโถงบ่อปฏิกรณ์	AHU	150,000 บีทียู	Windchhill	1	เครื่อง	
			120,000 บีทียู	Windchhill	1	เครื่อง	
302		ตั้ง/แขวน	20,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
303		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Tasaki	2	เครื่อง	
305		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Unitemp	2	เครื่อง	
306		ตั้ง/แขวน	20,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
308		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Eminent	1	เครื่อง	
310		ตั้ง/แขวน	20,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
401		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Tasaki	2	เครื่อง	
402		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
	ห้องประชุม	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Trane	1	เครื่อง	
รวมอาคาร 12 สทท.บางเขน					27	เครื่อง	

อาคาร 14 สทท.จตุจักร

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
101	ห้องปฏิบัติการสัตว์ทดลอง	ตั้ง/แขวน	13,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
	ห้องพักเจ้าหน้าที่	ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Tasaki	2	เครื่อง	
รวมอาคาร 14 สทท.บางเขน					3	เครื่อง	

อาคาร 15 สทท.จตุจักร

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
	ห้อง Clan Room	ตั้ง/แขวน	12,000 บีทียู	Fujibishi	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	12,000 บีทียู	NET Air	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	50,000 บีทียู	Uni Air	1	เครื่อง	
	ห้องเล็กประชุมไม้	ตั้ง/แขวน	12,000 บีทียู	Uni Air	1	เครื่อง	
	ห้องหัวหน้าฝ่าย	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
	ห้องทำงานเจ้าหน้าที่	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Carrier	1	เครื่อง	
201	Radiochemical Lab	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
202		ตั้ง/แขวน	12,000 บีทียู	Uni Air	1	เครื่อง	
203		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
204		ตั้ง/แขวน	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
205		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
301		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
302		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Sapphier	1	เครื่อง	
302		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
303		ตั้ง/แขวน	12,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
304		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
รวมอาคาร 15 สทท.บางเขน					17	เครื่อง	

อาคาร 16 สทท.จตุจักร

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
	อาคาร 16	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Eminent	1	เครื่อง	
รวมอาคาร 16 สทท.บางเขน					1	เครื่อง	

อาคาร 17 สทท.จตุจักร

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
	อาคาร 16	ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Eminent	1	เครื่อง	
รวมอาคาร 17 สทท.บางเขน					1	เครื่อง	

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)	ยี่ห้อ	จำนวน	หน่วย	สถานะ
------	----------	----------------	---------------	--------	-------	-------	-------

อาคาร 18 สทท.จตุจักร

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
203	ห้องกฎหมาย	ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Central Air	2	เครื่อง	ยังอยู่
รวมอาคาร 18 สทท.บางเขน					2	เครื่อง	

อาคาร 19 สทท.จตุจักร

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	สถานะ
101		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
	201 ด้านใน	ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Mitsubishi	1	เครื่อง	
		ติดผนัง	13,000 บีทียู	Carrier	2	เครื่อง	
201		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	FOCUS	1	เครื่อง	
202		ตั้ง/แขวน	30,000 บีทียู	Mitsubishi	1	เครื่อง	
203		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
		ติดผนัง	13,000 บีทียู	Mitsubishi	1	เครื่อง	
204		ตั้ง/แขวน	13,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
205		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
208		ตั้ง/แขวน	36,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
		ติดผนัง	13,000 บีทียู	Mitsubishi	2	เครื่อง	
301		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	2	เครื่อง	
302		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Focus	1	เครื่อง	
303		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
305		ตั้ง/แขวน	25,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
		ตั้ง/แขวน	18,000 บีทียู	Tasaki	1	เครื่อง	
รวม อาคาร 19 สทท.บางเขน					20	เครื่อง	

ป้อมยาม สทท.จตุจักร

ห้อง	ชื่อห้อง	ชนิดของเครื่อง	ขนาด (บีทียู)		จำนวน	หน่วย	
	ป้อมยาม	ติดผนัง	12,000 บีทียู	Central Air	1	เครื่อง	
รวมเครื่องปรับอากาศ ทั้งหมด					895	เครื่อง	

วันที่ เดือน พ.ศ. บริการครั้งที่ ผู้รับจ้าง/ผู้ทำงาน
 เครื่องปรับอากาศ ยี่ห้อ ขนาด ปีที่อาคาร ชั้น ห้อง หมายเลขครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	สภาพ		บันทึกเพิ่มเติม	หมายเหตุ
		ปกติ	ชำรุด		
	ส่วนของ Fan Coil				
1	หยอดน้ำมันหล่อลื่น เช็ควิถีความเร็ว(Speed)ของพัดลม				
2	ถอดหน้ากากล้างทำความสะอาด				
3	ล้างทำความสะอาด Fan Coil ด้วยปั๊มแรงดันสูง				
4	ตรวจเช็ค รอยรั่วซึม ของน้ำยาตามข้อต่อต่างๆ				
5	ความสะอาด ฟिलเตอร์เช็คสภาพ				
6	ตรวจเช็คสกรูต่างๆ				
7	ตรวจเช็ค คอนเดนเซอร์สตาร์ทส และรอยต่อจุดต่างๆ				
8	ตรวจเช็คระบบควบคุม (ที่ปรับอุณหภูมิที่รับความเร็ว)				
9	ตรวจเช็ค ทำความสะอาดระบบที่น้ำทิ้ง(Drain) ถาดน้ำทิ้ง				
10	ทำความสะอาดแอร์ หยอดน้ำมัน ตรวจสอบลูกปืนหรือบูธ				
11	ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่น				
	ส่วนของ Condensing				
1	ถอดโครงประกอบ ล้างทำความสะอาด				
2	ตรวจเช็ค รอยรั่วซึม ของน้ำยาตามข้อต่อต่างๆ				
3	ทำความสะอาดแอร์ หยอดน้ำมัน ตรวจสอบลูกปืนหรือบูธ				
4	ตรวจเช็คสกรูต่างๆ				
5	ระบบไฟ ขั้วต่อต่างๆ				
6	Contact,Star - Run Capacitor,Relay,H-Low Pressure				
7	ตรวจเช็คหน้ายา เมื่อเครื่องทำงานปกติ				
8	ตรวจเช็คแรงดันไฟฟ้า,กระแสไฟฟ้า				

ผู้ควบคุมงาน

วันที่