

ราคากลางของคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และราคากลาง

โครงการ ติดตั้งซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ต.ศาลาด่าน และพื้นที่เสี่ยง

ปร. ๕

สภาพเดิม ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง

งวดงาน ๓ งวด

สถานที่ดำเนินการ ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

หน่วยงานที่ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศาลาด่าน

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิจิรบุญ

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ค่าภาษี	ค่าก่อสร้างทั้งหมด	หมายเหตุ
		รวมเป็นเงิน (บาท)		รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานติดตั้งระบบไฟส่องสว่าง	1,376,869.16	1.07	1,473,250.00	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก.....7.....%				
สรุป	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,473,250.00	
	ตัวอักษร	หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน			

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับราคาดังกล่าวจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

คณะกรรมการตามคำสั่งเทศบาลตำบลศาลาด่านที่ ๑๔๗๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๖



(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการฯ

(นายยศนัย หมาดเส้น)

รองปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน



(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายสุกรี แข็งแรง)

ผู้อำนวยการกองช่าง



(ลงชื่อ)..... กรรมการฯ

(นายปรีชา ฤทธิจิรบุญ)

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

ลงชื่อ...



(ลงชื่อ).....เห็นชอบให้ใช้ราคากลาง

(นายยศดนัย หมาดเส็น)

ปลัดเทศบาลตำบล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศาลาด่าน

☒ อนุมัติให้ใช้ราคากลางตามโครงการ ติดตั้งซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ต.ศาลาด่าน และพื้นที่เสี่ยง
จำนวนเงิน ๑,๔๗๓,๒๕๐.๐๐ หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันสองร้อยห้าสิบบาทถ้วน

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....อนุมัติให้ใช้ราคากลาง

(นายพงศ์สวัสดิ์ ดำรงอ่องตระกูล)

นายกเทศมนตรีตำบลศาลาด่าน

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๒/๗

งวดงาน ๓ งวด

ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิจู

โครงการ ติดตั้งซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ด.ศาลาด่าน และพื้นที่เสี่ยง

สภาพเดิม ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง

สถานที่ดำเนินการ ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานที่ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศาลาด่าน

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							180,420.56	
	โคมไฟ								
	- โคมไฟชนิด DC LED 25W								
	(แสงเทียบเท่า AC 80 วัตต์) ให้ความสว่างด้วยหลอด LED								
	- แสงไฟสีขาว Pure White โคมไฟจะทำงานเมื่อไม่มีแสง								
	- ตัวโคมทำจากวัสดุลูมิเนียม ปลอดภัย								
	- ขนาดตัวโคมไฟ 220x200 mm.								
	- ให้ความสว่าง 880 LM								
	- จำนวนหลอด LED จำนวน 15 วัตต์								
	- แผงโซลาร์เซลล์กับชุดโคมแยกอิสระออกจากกัน								
	- ได้รับมาตรฐาน CE Standard และ ISO9001:2015 จากโรงงานผู้ผลิต								
1.2	ชุดเหล็กการันท์ จัปยึดอุปกรณ์กับ (เสาปูนเดิม)	39.00	ชุด	2,336.45	91,121.50	-	-	91,121.50	
1.3	ค่าแรงติดตั้ง	39.00	ชุด	-	-	1,682.24	65,607.48	65,607.48	
	รวมงาน 1							156,728.97	
	รวมงานโซลาร์เซลล์หน้าโรงพัก						337,149.53		

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๓/๗

โครงการ ติดตั้งซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ต.ศาลาด่าน และพื้นที่เสี่ยง

สภาพเดิม ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง

สถานที่ดำเนินการ ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานที่ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศาลาด่าน

งวดงาน ๓ งวด

ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิ์จูัญญ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
2	ติดตั้งโคมไฟสายคล้องดาว-สะพานไทร DC LED 80W จำนวน 15 ชุด								
	ติดตั้งโคมไฟสายขอยบ้านอาจารย์วินิจ-โรงยิม DC LED 80W จำนวน 6 ชุด								
	ติดตั้งโคมไฟสายขอยเพื่อฟ้า DC LED 80W จำนวน 10 ชุด								
	ติดตั้งโคมไฟสายขอยไฟระสุธรรม-บ้านนากลาง DC LED 80W จำนวน 8 ชุด								
	ชุดไฟ Solar Street Light พร้อมติดตั้ง								
2.1	(อุปกรณ์ชุดโวลต์เซลล์ต่อเสา 1 ต้น ประกอบด้วย)	39.00	ชุด	12,616.82	492,056.07	-	-	492,056.07	
	แผงโซลาร์								
	- แผงโซลาร์เซลล์ขนาด 5 โวลต์ 160 วัตต์								
	- แผงโซลาร์เซลล์ ชนิด Poly Crystalline								
	- แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 992x836x30 มม.								
	- หลัแผงโซลาร์เซลล์ มีสายยาว 200mm.พร้อมหัวเสียบติดตั้ง								
	- มตรฐาน CE Standard / ISO 9001:2008 จากโรงงานผู้ผลิต								
	แบตเตอรี่								
	- แบตเตอรี่ชนิด LITHIUM ION Lifep04 Battery								
	- ความจุแบตเตอรี่ 160Ah.								
	- แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 3.2 v.								
	- กระแสขาเข้าสูงสุดที่ 60A.								
	- แรงดันขณะชาร์จแบตเตอรี่ 3.6V-3.8V								
	- ค่าการสูญเสีย (25องศาเซลเซียส) <3%/เดือน								
	รวมงาน 2							492,056.07	
	ยอดยกไป								

โครงการ ติดตั้งซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ต.ศาลาด่าน และพื้นที่เสี่ยง

สภาพเดิม ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง

งวดงาน ๓ งวด

สถานที่ดำเนินการ ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

หน่วยงานที่ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิ์จูัญญ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							492,056.07	
	โคมไฟ								
	- โคมไฟชนิด DC LED 80W (แสงเทียบเท่า AC 250วัตต์)								
	- แสงไฟสีขาว Pure White โคมไฟจะทำงานเมื่อไม่มีแสง								
	- ตัวโคมทำจากวัสดุลูมิเนียม ปลอดภัย								
	- ขนาดตัวโคมไฟ 699x278x90 mm.								
	- ให้ความสว่าง 10500 LM								
	- อายุการใช้งาน 50,000 ชม.								
	- แผงโซลาร์เซลล์กับชุดโคมแยกอิสระออกจากกัน								
	- ได้รับมาตรฐาน CE Standard และ ISO9001:2015 จากโรงงานผู้ผลิต								
2.2	งานเสาเหล็กทาวเวอร์ 3 เมตร สูง 6 เมตร พร้อมติดตั้ง	39.00	ชุด	3,271.03	127,570.09	-	-	127,570.09	
	- ขาโครงแฉ่งโซลาร์เซลล์								
	- แขนยึดโคม								
	- ฐานจับยึดเสา รองรับน้ำหนัก 60 กก.								
2.3	ค่าแรงติดตั้ง	39.00	ชุด	-	-	1,869.16	72,897.20	72,897.20	
	รวมงาน 2							200,467.29	
	รวมงานโซลาร์เซลล์ลอยดวงดาว-สะพานไพร								
	ขอขยายการขั้วนำ,สายเชื่อมเพื่อฟ้า,สายขอยไฟธรสุวรรณ-บ้านนากลาง						692,523.36		

โครงการ ติดตั้งซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ต.ศาลาด่าน และพื้นที่เสี่ยง

สภาพเดิม ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง

สถานที่ดำเนินการ ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานที่ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศาลาด่าน

งวดงาน ๓ งวด

ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน

เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิจู

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน			
3	ติดตั้งโคมไฟสวนสาธารณะหัดพระและ DC LED 80W จำนวน 10 ชุด พร้อมปักเสาสูง 6.00 ม.									
3.1	ชุดโคมไฟ Street Light ประกอบด้วย	10.00	ชุด	12,616.82	126,168.22	-	-	126,168.22		
	แผงโซลาร์									
	- แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 5 วัตต์ 160 บัดด์									
	- แผงโซลาร์เซลล์ ชนิด Poly Crystalline									
	- แผงโซลาร์เซลล์ ขนาด 992x836x30 มม.									
	- หลัังแผงโซลาร์เซลล์ มีสายยาว 200 cm.พร้อมหัวเสียบติดตั้ง									
	- มาตรฐาน ISO 9001:2015 จากโรงงานผู้ผลิต									
	แบตเตอรี่									
	- ชนิดของแบตเตอรี่ เป็นแบบLITHIUM ION LifePO4 Battery									
	- ขนาดความจุแบตเตอรี่ 160Ah.									
	- แรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ 3.2V.									
	- กระแสขาเข้าสูงสุดที่ 60A.									
	- แรงดันขณะชาร์จแบตเตอรี่ 3.6v-3.8v.									
	- ค่าการสูญเสีย (25องศาเซลเซียส)<3%/เดือน									
	รวมงาน(3.1)							126,168.22		
	ยอดออกไป							126,168.22		

โครงการ ดัดแปลงห้องแม่และยายเพื่อเพิ่มแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ต.ศาลาตำบล และพืชมงคล

สภาพเดิม ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง

สภาผู้แทนราษฎร
ต่างเสวนา
ถามหาข้อเท็จจริง
จังหวัดกระบี่

หน่วยงานที่ประมาณราคา

ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิ์เจริญ

[illegible]

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๗/๗

โครงการ ติดตั้งซ่อมแซมและขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในชุมชน ต.ศาลาด่าน และพื้นที่เสี่ยง

สภาพเดิม ยังไม่มีไฟฟ้าแสงสว่าง

สถานที่ดำเนินการ ตำบล ศาลาด่าน อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่

หน่วยงานที่ประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลศาลาด่าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลศาลาด่าน

งวดงาน ๓ งวด
ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน
เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผู้ประมาณราคา นายปรีชา ฤทธิ์บุญ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		จำนวนเงิน	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน		หมายเหตุ
				ราคา	จำนวนเงิน	ราคา	จำนวนเงิน				
	ยอดยกมา								242,990.65		
3.3	แท่งปูนซีเมนต์ ขนาด 350x350x1000 มม. สำเร็จรูป พร้อมน๊อตเหล็กกล้าวาลซ์ 1 นิ้ว ยาว 500 มม.	10.00	ชุด	3,271.03	32,710.28	-	-	-	32,710.28		
3.4	เหล็กคอกหม้อ	10.00	ชุด	934.58	9,345.79	-	-	-	9,345.79		
3.5	ทาสีและติดแผ่นสะท้อนแสงสีส้ม	10.00	ชุด	327.10	3,271.03	-	-	-	3,271.03		
3.6	งานขุดดินฐานเสาไฟฟ้าพร้อมวางฐานเสา	10.00	ตัน		-	3,271.03	32,710.28	32,710.28	32,710.28		
3.7	ค่าแรงประกอบและติดตั้งโคมไฟ	10.00	ชุด	-	-	2,616.82	26,168.22	26,168.22	26,168.22		
		-		-	-	-	-	-	-		
	รวม (3.3-3.8)								104,205.61		
	รวม งานติดตั้งโคมไฟส่วนสาธารณะหาพระณะ							347,196.26	0		
	รวม งานติดตั้งไฟฟ้าโซล่าเซลล์ทั้งหมด							1,376,869.16			